



**Provozní dokument manažera provozu ÚČOV  
č. 04/2020**

---

**Řád ohlašovny požárů  
ÚČOV – stávající vodní linka**

---

Vydání č.:	2
Účinnost od:	01.03.2023
Správce dokumentu:	provoz ÚČOV
Zpracovatel:	Jan Rokos, SEVA Controls s.r.o.
Odpovědná osoba:	Bc. Petr Čech

# ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ

Řád ohlašovny požárů je zpracovaný v souladu s § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění.

- Ohlašovna požárů v areálu ÚČOV je umístěna na velínu v objektu energocentra a její provoz je nepřetržitý.  
**Telefonní linka: 352 (220 414 352) nebo 257 210 376**
- Povinnosti obsluhy ohlašovny požárů:**
  - pravidelně, min. však v intervalu 4 hodin, ověřit činnost telefonních přístrojů určených k hlášení požáru
  - přijímat hlášení o vzniku požáru
  - vyhlásit požární poplach
  - přivolat jednotky hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (HZS)
  - informovat o požárním poplachu, zajistit nutné úkony, zapsat záznam o vzniklém požáru do požární knihy
- Příjem hlášení a vyhlášení požárního poplachu:**
  - po přijetí hlášení o vzniklém požáru obsluha vyhodnotí, příp. ověří situaci a vyhlásí požární poplach
  - požární poplach se vyhláší **voláním „HOŘÍ“, venkovními a vnitřními sirénami**, příp. údery na kolejnici
  - obsluha ohlašovny bezodkladně spustí sirény venkovní i vnitřní, dále požadavkem u pracovníků ostrahy a velínu nové vodní linky zajistí otevření závor u všech vjezdů do areálu
  - v případě přijetí hlášení o vyhlášení požárního poplachu v areálu nové vodní linky, zajistí požadavkem u pracovníků ostrahy otevření závor u vjezdu do areálu při Papírenské ulici a po vyhodnocení situace případně vyhlásí požární poplach i v areálu ÚČOV
- Způsob oznámení vzniklého požáru operačnímu středisku HZS:**
  - státní telefonní linkou – v případě poruchy bude použito mobilního telefonu
  - hlášení obsahuje: **kdo volá, kde hoří (přesná adresa), co hoří, telefonní číslo, z něhož je voláno**
  - osoba, oznamující vznik požáru, počká na zpětný telefonát z operačního střediska HZS
- Povinnosti obsluhy ohlašovny požárů po vyhlášení požárního poplachu:**
  - informovat o požárním poplachu v souladu s příkazem GŘ - Komunikace mimořádných událostí v PVK a ohlašovnu požárů areálu nové vodní linky (velín: 251 554 789, 723 648 072)
  - v případě ohrožení života či zdraví se ihned evakuovat, jinak vytrvat na velínu energocentra a zajistit potřebné činnosti
  - po příjezdu jednotky HZS být k dispozici veliteli zásahu a poskytnout požadované informace o areálu ÚČOV (např. umístění hl. vypínačů el. proudu, hl. uzávěrů vody, plynu, nebezpečné látky na požářišti)
- Údaje, které o vzniklém požáru, obsluha zapíše do požární knihy:**
  - datum a čas přijatého hlášení o požáru; zasažený objekt; co je hlášeno (požár apod.); kdo žádá o pomoc (jméno, funkce, telefon); jaká pomoc je žádána (HZS, policie apod.); čas vyhlášení poplachu; datum a čas přivolání HZS a ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS), předání informací v souladu s příkazem GŘ – Komunikace mimořádných událostí v PVK, čas příjezdu HZS a ostatních složek IZS.

## TÍSŇOVÁ ČÍSLA

<b>HASIČI</b>	<b>150</b>
<b>TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ (IZS)</b>	<b>112</b>
<b>POLICIE ČR</b>	<b>158</b>
<b>ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA</b>	<b>155</b>

## TELEFONNÍ ČÍSLA POHOTOVOSTNÍCH A HAVARIJNÍCH SLUŽEB

<b>Energetika</b>	<b>800 823 823</b>
<b>Vodovody a kanalizace</b>	<b>602 683 818</b>

## DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

<b>Centrální dispečink PVK</b>	<b>267 312 913</b>	<b>602 683 818</b>
Manažer provozu ÚČOV – Bc. Petr Čech	220 414 325	606 650 392
Vedoucí střediska ČLK – Bc. Jiří Machovec	220 414 322	602 462 046
Vedoucí střediska energetiky – Tomáš Dvořák	220 414 222	731 431 128

V Praze dne: 01.03.2023

**JAN ROKOS**  
OZO PO: Z-OZO-216/2009  
OZO BOZP: TEP/85/PREV/2021

**Bc. Petr Čech**  
manažer provozu ÚČOV