



**Provozní dokument manažera provozu ÚČOV
č. 03/2020**

**Požární poplachové směrnice
ÚČOV – stávající vodní linka**

Vydání č.:	2
Účinnost od:	01.03.2023
Správce dokumentu:	provoz ÚČOV
Zpracovatel:	Jan Rokos, SEVA Controls s.r.o.
Odpovědná osoba:	Bc. Petr Čech

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Požární poplachové směrnice jsou zpracované v souladu s § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění.

1. Povinnosti osoby, která zpozoruje požár

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky.

Nejde-li požár uhasit vlastními silami, neprodleně jej ohlásí na ohlašovnu požárů ÚČOV (velín střediska energetiky), telefonní linka: **352 (220 414 352) nebo 257 210 376**

V hlášení je nutno uvést: **kdo volá, kde hoří, co hoří**

Obsluha ohlašovny požárů postupuje v souladu s řádem ohlašovny požárů a v případě, že nedojde ke zdolání požáru vlastními silami, zabezpečí přivolání jednotky požární ochrany.

2. Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach se vyhláší voláním „**HOŘÍ**“, venkovními a vnitřními sirénami, příp. úderem na kolejnici.

3. Povinnosti při vyhlášení požárního poplachu

Povinnosti vedoucího zaměstnance požárem ohroženého úseku: zajistit evakuaci osob a materiálu, zajistit hašení požáru, případně zamezení jeho šíření.

Povinnosti ostatních vedoucích zaměstnanců: na jimi řízených pracovištích zajistit evakuaci osob a materiálu.

Povinnosti pracovníků ostrahy: otevřít závory do areálu a závory na most směrem k Papírenské ulici, zajistit je ve svislé poloze, zajistit průchodnost evakuačních cest.

Preventivní požární hlídky: uhasit požár, příp. zamezit jeho šíření; organizovat evakuaci osob a materiálu, zajistit průchodnost evakuačních cest, čekat u závory do areálu na příjezd jednotky požární ochrany a dovést ji k místu požáru, zpřístupnit zdroje vody určené k hašení požáru, hl. vypínače el. proudu, hl. uzávěry vody, bioplynu.

Povinnosti dalších osob: řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, v případě pověření pomoci s likvidací požáru, jinak se urychleně evakuovat.

4. Místo soustředění evakuovaných osob

Pracoviště od vyhnívacích nádrží směrem proti proudu Vltavy – **chodník na mostě směrem k Papírenské ulici** (zákaz shromažďování na pozemní komunikaci určené pro vozidla)

Pracoviště od vyhnívacích nádrží směrem po proudu Vltavy – **prostor na sever. hrázi u stavidlové komory**

TÍSŇOVÁ ČÍSLA

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR	150
JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ	112
POLICIE ČR	158
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155

TELEFONNÍ ČÍSLA POHOTOVOSTNÍCH A HAVARIJNÍCH SLUŽEB


Energetika	800 823 823
Vodovody a kanalizace (viz níže Centrální dispečink PVK)	602 683 818

DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Centrální dispečink PVK	267 312 913	602 683 818
Manažer provozu ÚČOV – Bc. Petr Čech	220 414 325	606 650 392
Vedoucí střediska ČLK – Bc. Jiří Machovec	220 414 322	602 462 046
Vedoucí střediska energetiky – Tomáš Dvořák	220 414 222	731 431 128

V Praze dne: 01.03.2023

JAN ROKOS
OZO PO: Z-OZO 216/2009
OZO BOZP: TEP/85/PRI/V/2021


Bc. Petr Čech
manažer provozu ÚČOV