
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V10
V11
Fan-coil – nástěnný
Qn 1 500 W
Ut ~ 40,23% l/s
Ch ~ 18,72°C
Cu 18x1
Cu 22x1
Cu 28x1,5
Cu 35x1,5
Cu 42x1,5
Cu 54x2
Cu 64x2
Cu 76,1x2,5
Cu 88,9x3
Cu 108x3
Cu 133x4
Cu 159x4
Cu 219x5
–20.07– otopná těleso 1800x440x171
–20.05– otopná těleso 1400x440x171
–20.05– otopná těleso 1400x440x171
–20.11– 11-060100-40P 1fáz/ 45/4
–20.11– 11-060100-40P 1fáz/ 45/4
–20.10– 11-060100-40P 1fáz/ 45/4
–20.09– 11-060100-40P 1fáz/ 45/4
–20.09– 11-060100-40P 1fáz/ 45/4
–10.12– 11-060100-40P 1fáz/ 45/4
–10.13– 11-060100-40P 1fáz/ 45/4
–10.11– 22-150300-40P 1fáz/ 45/4
Ex1.4 Dn 8 150 W mn 1 085,2 kg/h 45/35°C
Ex1.3 Dn 12 233 W mn 1 737,4 kg/h 45/35°C
Ex1.3 Dn 13 100 W mn 1 056,4 kg/h 45/35°C
Ex1.2 Dn 11 134 W mn 710 kg/h 45/35°C
Ex1.3 Dn 12 803 W mn 785,8 kg/h 45/35°C
Zadní zóna Dn 6 400 W 45/35°C
4 ks venkovní jednotka tepelného čerpadla o výkonu 17kW, umístěná na betonovém základu střeše, odvod kondenzátu do dešťových svodů
4 ks venkovní jednotka tepelného čerpadla o výkonu 17kW, umístěná na betonovém základu střeše, odvod kondenzátu do dešťových svodů
6x vnitřní jednotka tepelného čerpadla, bez integrovaného elektrokotle, exponzní nádoba 12l umístěná na zed, strecí s větví nahoru
2x vnitřní jednotka tepelného čerpadla, s integrovaným elektrokotlem 3+6+9kW, exponzní nádoba 12l umístěná na zed, v těsném sousedství pouze pro ohřev TUV
Obkružení – závěs na potrubí, v kotvě musí vyvodit síl 100Kn, dyžatá
odvod kondenzátu
odvod kondenzátu
Kondenzát jednotka 2x9kW
Exp.2
Exp.1
KK DN25
KK DN25
KK DN25