LEGENDA VÝVODŮ A ZÁSUVEK:

- VZT x — Vývod pro VZT zařízení 230V, označení dle profese VZT
- Zx — Zásuvka dvojnásobná zapuštěná ve vodorovném rámečku, 230V, 16A, počet zásuvek dle popisku
- Multimediální box 2x5 modulů, pod omítku, spodní hrana 200 cm od podlahy, osazen: 2x modulová zásuvka 230V, 16A; 2x datový modul RJ45 (2 zásuvky) - kabely vedeny do RK-AV
- USB x — Zásuvka 230V, 16A,v stropě - upevněná v podhledu, příp. v provedení na povrch skrytá v podhledu - dle popisku, počet zásuvek dle popisku
- USB — Zásuvka zapuštěná - USB nabíječka dvojnásobná, 2x USB A, 2,1A, 5V, napájeno ze zásuvkového okruhu - souvislé zásuvky 230V
- Zásuvka zapuštěná, 230V, 16A, pro umělecký objekt v závěsů, výška dle popisku, barva šedá
- NS — Vývod pro nouzovou signalizaci pro invalidy, 230V, 10A
- MP — Vývod pro motorový pohon plátna, 230V, 10A, 5-vodičový, výška dle umístění plátna
- PS — Vývod pro spínačovací čidlo pásmu, 230V, 6A
- PZx — Vývod pro pohon závěsu / markýzy, 230V, 10A, CYKY-J 5x1,5, x - označení vývodu v rozvaděči, umístění na stěně - dle polohy pohonu
- Přístní kabelová trasa
- 2x — Podlahová krabice pro obecné užití - 4x 230V, 2x USB nabíječka (USB A), 2x RJ45 - celkem 6 modulů 45x45 mm, velikost 12 modulů, x - označení zásuvkového okruhu
- Ax — Podlahová krabice pro AV1, 2x modul 230V (samostatné přívody), 4x zásuvka RJ45 - přívod z RK-AV, velikost 12 modulů, x - označení zásuvkového okruhu
- Hlavní posprojektní, vodič CYA 25, příp. dle popisku (požárně odolný spoj)
- Doplňující ochranná posprojektní, CYA 4, vyvedeno do podomítkové krabice a dále CYA 6 do rozvaděče
- Trasa funkční při požáru P60-R, B2cas1d1
- NSU — Sestava nouzové signalizace pro invalidy - alarm, tlačítko signální tahové, reset, napájecí transformátor

LEGENDA ZÁSUVEK, VÝVODŮ A PŘÍSTROJŮ - GASTRO

- Místní ochranné pospojování, CYA 4, příp. CYA 6 pro vlídší stroje
- ExPx — Jednoduchá zásuvka na omítku, 230V, 16A, IP44, x - označení odpovídající projektu gastro / u rezervních zásuvek pouze číselné označení obvodu
- Ex — Jednoduchá zásuvka pod omítku, 230V, 16A, x - dle číselného označení spotřebiče, u obocných zásuvek jen číselné označení obvodu
- ExPx — 3f zásuvka na omítku, 400V, 16A, 5P, IP44, x - označení odpovídající projektu gastro / u rezervních zásuvek pouze číselné označení obvodu
- Ex — Vývod 230V, x- dle číselného označení spotřebiče
- Ex — Vývod 400V, x- dle číselného označení spotřebiče
- Tlačítko Stop pro vypnutí točivých a topných strojů v daném prostoru,1x vypínací kontakt, x- číselné označení okruhu tlačítka
- HOP — Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, provedení na povrch, propojeno vzájemně vodičem CYA 25 a následně do RP1.1
- A Vx — Nástěnný vakuový vypínač, min. IP44, 4-polový - spíná I-N, max. spínaný proud dle popisku, x - dle číselné dle označení spínaného spotřebiče
- ExKx — Podlahová zásuvková krabice - 2x zásuvka 230V, 16A, velikost 12 modulů, x - označení odpovídající projektu gastro / u rezervních zásuvek pouze číselné označení obvodu
- ExKx — Podlahová zásuvková krabice - 2x zásuvka 400V, 16A, , velikost 12 modulů, x - označení odpovídající projektu gastro / u rezervních zásuvek pouze číselné označení obvodu

UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ A ZÁSUVEK – GASTRO

OZNAČ.	x	x/6	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	POZNÁMKA
E3	230	3,6	600	zásuvka
E4	230	0,3	500	zásuvka
E6	230	0,4	600	zásuvka
E8	230	0,3	500	zásuvka
E9	230	0,65	200	zásuvka
E11	230	0,65	600	zásuvka
E12	230	0,2	500	zásuvka
E12A	230	0,3	1100	zásuvka
E13	230	3,6	600	zásuvka
E15	230	0,2	1100	zásuvka
E16	230	0,3	500	zásuvka
E17	230	3,6	1100	zásuvka
E20	230	0,2	2000	zásuvka
E21	230	0,2	2000	zásuvka
E22	230	0,3	2000	zásuvka
E24	230	0,3	2000	zásuvka
E34	400	5,4	600	vývod od přeložkového V34,volný konec 2m
E34A	230	0,2	600	zásuvka
E39	400	8,5	600	vývod v krabici od přeložkového V39
E40	400	7	600	vývod v krabici od přeložkového V40
E40B	230	0,2	2600	vývod od přeložkového V40B,volný konec 2m
E41	230	0,4	500	zásuvka
E44	230	0,45	2100	zásuvka
E45	230	0,55	1100	zásuvka
E46	230	0,25	1100	zásuvka
E51B	230	0,02	650	zásuvka
E52	400	9,9	100	vývod od přeložkového V52,volný konec 2m
E55	230	0,8	2300	volný konec 3m
E61	230	0,2	1900	zásuvka
R1–R11	230	–	1200	rezervní zásuvky

ZNAČENÍ OBECNÝCH ZÁSUVEK

RP1.1-Z1

RP1.1 - rozvaděč napájející daný okruh, Z značí zásuvkový vývod a další číslice označuje číslování vývodu v rozvaděči.

Poznámka:

Kabely od vypínačů ke spotřebičům gastro budou v provedení HSSRR-F stejné dimenze. Délka volných vývodů bude dle tabulky vývodů.

Vývody pro gastrozařízení neuvedené zásuvkou budou opatřeny chráničkou v délce kabelového vývodu. Následně vyznačte pevně přizpůsobím spotřebičů musí být umístěny na přístupném místě a ohlášeném na provozní vlastníkovi zařízení (alávek lepto apod.), vyznačte budou odpojovač blízě vodič N. Přívod ke STOP tlačítkům v gastroprovozu bude řešen z rozvaděče UPTO kabelem CYKY-O 2x1,5.

Trasy a kabeláž k zařízením AVT jsou vyznačeny a popsány v části AVT, jsou však součástí rozpočtu slaboproudu. Kabeláž pro datové zásuvky určená pro zařízení AVT a kabeláž pro napoj bude vyvedena v prostoru rozvaděče RK-AV v místnosti 20.02.

V případě, že nebude možné dodat dvojdatovou i USB v požadovaném designu a barvě, je možné instalovat "soused" zásuvky 230V v provedení s jednou USB nabíječkou.

LEGENDA SLABOPROUDU

- Datová zásuvka 2x RJ 45, cat 6A, zapuštěná
- Datová zásuvka 1x RJ 45, cat 6A, zapuštěná
- Datový vývod - UTP kabel s volným koncem v délce 2m ukončený konektorem RJ45 (male), cat 6A, v CHOC A v bezhalogenovém provedení LSOH, pro umělecký objekt
- Datová zásuvka RJ 45, cat 6A, zásuvka ve stropě - upevněná v podhledu, příp. v provedení na povrch skrytá v podhledu - dle popisku, počet dle popisku
- DOP — Datový PoE vývod pro DOP - UTP kabel s volným koncem
- RK-AV — Datová zásuvka / dvojdatová RJ 45, cat 6A, zásuvka pro zařízení AVT, připojena do RK-AV, počet dle popisku
- RPx — UTP kabel s volným koncem v délce 3m, cat 6A, bezhalogenový (LSOH), propojení AVT se slovním rozvaděčí - ovládání z AVT
- trasa optické přípojky CETIN (investice CETIN) a trasa páteřního optického rozvodu
- WiFi AP, dosah min. 100 m, WiFi 6, dvoupásmový, napájení PoE

VEDENÍ KABELÁŽE

V místnostech 10.01 bude páteřní kabeláž vedena v kabelových žlabech v podhledu, kabely ke svítidlům pak v podhledu v příchytkách. Kabeláž k zásuvkám bude vedena v podlaze a dále pod omítkou / za MDF obložením.
V místnostech 10.02 a 10.06 bude páteřní kabeláž vedena v kabelových žlabech v podhledu, kabely ke svítidlům pak v podhledu v příchytkách. Kabeláž k zásuvkám bude vedena v podlaze a dále pod omítkou.
V místnostech 10.03 a 10.04 budou kabely ke svítidlům vedeny v podhledu v příchytkách. Kabeláž k zásuvkám bude vedena v podlaze a dále pod omítkou.
V místnosti 10.05 bude kabeláž pro zařízení pod stropem (zavěšení, napájení AVT, pohony závěsů) vedena v kabelových žlabech v podhledu, kabeláž k zásuvkám bude vedena v podlaze a dále pod omítkou / za MDF obložením.
V místnosti 10.07, 10.08 a 10.09 bude kabeláž vedena pod omítkou (zavěšení), přívody do rozvaděčů a kabeláž k zásuvkám bude vedena v podlaze a dále též pod omítkou.
V místnosti 10.10 bude páteřní kabeláž vedena v kabelových žlabech v podhledu, kabeláž ke svítidlům pod omítkou, kabeláž k zásuvkám a vývodům bude vedena v podlaze a dále pod omítkou.
V místnostech 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 a 10.15 bude kabeláž vedena pod omítkou (zavěšení), kabeláž k zásuvkám bude vedena v podlaze a dále též pod omítkou / za MDF obložením.
V místnosti 10.16 bude kabeláž vedena v kabelových žlabu v akustickém podhledu (zavěšení, pohony závěsů, markýzy), kabeláž k zásuvkám bude vedena v podlaze a dále též pod omítkou / za MDF obložením.
V místnostech 10.17, 10.18 a 10.19 bude páteřní kabeláž vedena ve žlabu, jednotlivé kabely pak pod podlahou v příchytkách. Kabeláž k zásuvkám bude vedena v podlaze a dále pod omítkou.
V místnostech 10.20, 10.21, 10.22 a v barevé části m. č. 10.16 bude páteřní kabeláž vedena v kabelovém žlabu a kabely ke svítidlům pak v podhledu v příchytkách. Kabeláž k zásuvkám bude vyvedena ze žlabu pod omítku a dále do podlahy v jednotlivých zásuvkách a vývodům.
Datová kabeláž bude vedena obecně v 20 mm chráničkách - v podlaze a k jednotlivým zásuvkám pod omítkou. V případě vedení více kabelů ve společné trase (k dvojzásuvce, uměleckému objektu) mohou být kabely uloženy společně v chráničce 32 mm (2 kabely, příp. 3 ns kabelových trasách). V podhledech budou chráněny v příchytkách.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY	PLOCHA CELKEM [m²]
10.01	LOBBY	58726/2.2	BETONOVÁ POVLAKA	PROBARVENÁ MDF	OCELOVÝ PORCHOŽEBŘÍ PI / MDF PODHLEDY P1		
10.02	ŠATNA	1999/2.08	BETONOVÁ POVLAKA	ŠTUK	ŠTUK		
10.03	ŠATNA PERSONÁL	2769/60.94	BETONOVÁ POVLAKA	ŠTUK	ŠTUK		
10.04	PŘÍDĚLEN	4024/81.38	BETONOVÁ POVLAKA	ŠTUK	ŠTUK		
10.05	KONFERENČNÍ MÍSTNOST	226,54	BETONOVÁ POVLAKA	ŠTUK,PROBARVENÁ MDF	OCELOVÝ PORCHOŽEBŘÍ P1		
10.06	ŠATNA	1024/2.08	BETONOVÁ POVLAKA	ŠTUK	ŠTUK		
10.07	ZÁZEMÍ	66,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK	ŠTUK		
10.08	SOCIÁLNÍ ZÁ	1999/60.9	KERAMICKÁ DLAŽBA / BETONOVÁ	ŠTUK	ŠTUK		
10.09	OBLEČENÍ MÍSTNOST	1999/60	KERAMICKÉ DLAŽBY				
10.10	GASTRO SKLAD	1019/39.68	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTATELNÁ MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTATELNÁ MALBA		
10.11	WC INVALIDA	1097/59.59	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTATELNÁ MALBA	OCELOVÝ PORCHOŽEBŘÍ P1		
10.12	ZÁZEMÍ PERSONÁL	839/64.72	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	ŠTUK		
10.13	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁL	3767/46.61	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTATELNÁ MALBA	ŠTUK PODHLEDY P1		
10.14	CHODBA	1913/2788.7	BETONOVÁ POVLAKA	ŠTUK,PROBARVENÁ MDF	OCELOVÝ PORCHOŽEBŘÍ P1 / MDF PODHLEDY P2		
10.15	SALÓNEK	3402/394.5	BETONOVÁ POVLAKA	ŠTUK,PROBARVENÁ MDF	OCELOVÝ PORCHOŽEBŘÍ P1		
10.16	ZÁZEMÍ KOMT. ZÁLU	1999/2748	BETONOVÁ POVLAKA	ŠTUK,PROBARVENÁ MDF	AKUSTICKÝ PODHLEDY P3		
10.17	OBLEČENÍ MÍSTNOST	1997/95.01	VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTATELNÁ MALBA	OMÍTKA		
10.18	WC MUŽI	820/85.17	VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTATELNÁ MALBA	OMÍTKA		
10.19	WC ŽENY	1099/82.8	VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTATELNÁ MALBA	OMÍTKA		
10.20	STUDENÁ KUCHYŇ	211/28.51	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISMYKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTATELNÁ MALBA	ŠTUK PODHLEDY P1		
10.21	SKLAD MAV	147/283.98	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISMYKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTATELNÁ MALBA	ŠTUK PODHLEDY P1		
10.22	SKLAD POTRAVIN	2628/24.85	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISMYKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTATELNÁ MALBA	ŠTUK PODHLEDY P1		

EJAC architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

ENGINEERS CZ s.r.o.
V Háji 1082/15
170 00 Praha 7
IČO: 24127903
T: (+420) 292 546 463
info@engineers-cz.cz

CMC architects
Jeremenkova 1027/44a,
140 00 Praha 4
IČO: 28146284
T: (+420) 724 191 909
E: emrak@cmca.cz
kontakt: divisek.cz
Ing. arch. Evžen Dub, ČKA

autoři návrhu:
Dipl. arch. David Ifi, Chalvoni, ČKA
Absol. arch. Ivo Kuba
projektní tým: Ing. arch. Pavel Trasska, ČKA
Ing. arch. Gabriela Sakyová
Ing. arch. Anna Fišerášová
Mgr. art. Ing. Michal Aurit
Ing. arch. Aneta Hlavinková Zadělová

EPTTEN projekt s.r.o.
U Prodina 519
664 51, Kobylnice
IČO: 14596222
T: (+420) 731 554 006
E: martin@epttn.cz

REVITALIZACE OBJEKTŮ A PROSTORŮ KORUNNÍ, P10
čísla investičních akcí 1/4/A52/00, 1/4/F87/00, 1/4/F87/01, 1/4/A52/02

INVESTOR: Hlavní město Praha, zast. Pražsko- multimediacentrum společnost a.s. Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 - Vokovice IČO: 26561512

NÁZEV:	SO 0101, SO 0102
MÍSTO VYBUDU:	PODORYS 1.NP - ZÁSUVKY A VÝVODY
ČÁST:	D.1.4.5 - ELEKTROINSTALACE - SILNO A SLABO
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO VYBĚR ZHOTOVITELE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Novotný
MANAŽER PROJEKTU:	Ing. Petr Jodas
AP:	Ing. Petr Jodas
KONTROLOVAL:	Ing. Ondřej Heller
MĚŘÍTKO:	1:50
DATUM:	11/2023

| MODEL | | | |