1.NP

LEGENDA - pro svislé a šikmé osvětlovací otvory:

- izofota 5,0%
- izofota 3,4 %
- izofota 2,0 % - cílová osvětlenost (dle ČSN EN 17037)
- izofota 1,5 %
- izofota 1,0 %
- izofota 0,7 % - minimální cílová osvětlenost (dle ČSN EN 17037)

Plocha, ve které je splněn doporučený minimální příspěvek denního světla dle tabulky A.1 a A.2 ČSN EN 17037, funkčně vymezená oblast

Koeficienty použité pro výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580-1

	Činitel odrazu světla
Strop	0,70
Stěny	0,50
Podlaha	0,30

Činitel prostupu světla zasklením	0,81
Činitel konstrukce otvoru	0,65 - 0,75
Stínění vlastní konstrukcí budovy	1,0

2,5m 2,5m 2,5m

±0,000 = 269,12 m n. m. Bpv

Název akce
Rekonstrukce VDJ korunní, Praha 10, číslo investiční akce 1/4/A52/00
Posouzení denního a sdruženého osvětlení

Název výkresu	číslo přílohy	Číslo zakázky
1.NP	1/2	20.0563-01
Vypracoval: Ing. František Vastl	Datum: 1.12.2020	
Kontrolovala: Ing. Vladislava Primas	Měřítko: 1:100	Formát: A3

Zhotovitel
EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 558/4
108 00 Praha 10

Objednatel
Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 13 Praha 4