

„Hydropolis“

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sídlo zadavatele: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

Zadavatel od účastníků obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. III došlo k zásadní změně zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků. S odkazem na odst. 5 § 98 a především odst. 2 § 99 ZZVZ bychom chtěli zadavatele požádat o adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 2:

Fasáda inv. objektu 1

Ze zadávacího výkazu se nám nepodařilo identifikovat položky související s nutnou opravou fasády věže a přilehlých provozních objektů. K označené ploše (UPa) se nám podařilo dohledat pouze omytí, ale už ne související položky oprav a nátěrů, chybí opravy vrcholových rohových pylonů věže apod. Žádáme o doplnění zadání.

Dotaz č. 3:

D.2.4 Oplocení

Ze zadávacího výkazu se nám nepodařilo identifikovat všechny položky související s nutnou opravou stávajícího uličního oplocení, a naopak jsme našli položky a výměry, které nemají oporu ve stávajících konstrukcích.

Ve výkazu jsou položky demontáže svařovaného oplocení, přitom i v PD jsou zmiňovány litinové sloupky a výplně mezi nimi jsou kované ze slitiny železa. Chybí nutná úprava zakončení a napojení na nově vyžděné sloupy nové brány.

Do položky pískování „degradovaného betonu stěn a rubu kleneb“ je k výměře opískování zděných cihelných soklů (pod omítku ??) taktéž nelogicky zapletena 1-stranná výměra litinového/kovaného oplocení. Dále zcela chybí následná repase kovových částí a nátěr.

Chybí oprava kamenných částí oplocení. Žádáme o kompletní revizi předaného výkazu v části Oplocení, doplnění položek na všechny požadované práce dle PD a s ohledem na skutečný stav a typ konstrukcí, správné zařazení položek dle metodiky a ceníku URS (nebo RTS).

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

Ad 1)

Zadavatel nesouhlasí s názorem účastníka, že změna zadávací dokumentace, která byla obsažena ve Vysvětlení ZD III. může rozšířit okruh možných účastníků. Současně však zadavatel uvádí, že s ohledem na další dotazy účastníků (většinou technického charakteru), které v rámci této veřejné zakázky obdržel, počítá s tím, že lhůtu pro podání nabídek v rámci některého z dalších vysvětlení ZD prodlouží odpovídajícím způsobem.

Ad 2)

Na základě dotazu uchazeče byl ve výkazu výměr doplněn/upraven popis položky č. 57 u části PVS_1 v záložce D.1.1.BP.

Ad 3)

Na základě dotazu uchazeče byly ve výkazu výměr v části PVS_3 v záložce D.2.4 (Oplocení) doplněny položky č. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a byla upravena výměra u položky č. 17. Demontáž stávajícího litinového oplocení je uvedena v položce č. 22.

Příloha:

Opravený výkaz výměr:

„369_R01 – Revitalizace objektů a prostorů Korunní – Hydropolis (zadání)_240319“

V Praze dne 19. 3. 2024

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát