

„Hydropolis“

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sídlo zadavatele: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

Zadavatel od účastníků obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1

Plynovod:

Výkaz výměr – ocelové bezešvé potrubí

Výkresová dokumentace – ocelové potrubí

Technická zpráva – měděné potrubí

Žádáme o specifikaci materiálu vnitřního rozvodu plynovodu.

Dotaz č. 2

Špaletová okna

Citace z vyjádření výrobce oken:

Požadavek na okna dle PD:

- 1) sklo Ug min. 1,1 tzn. tl. dvojskla 24mm popř. 22mm
- 2) okno **R'w** min 38dB, to znamená použít:
 - 2x těsnění (jsou zakreslena i v PD ve výkresu oken)
 - sklo s **Rw** 40dB tzn. tl. dvojskla 30mm
- 3) subtilní profily – viz výkresy oken

V případě použití fréz na špaletová okna:

- sklo Ug 1,1 - splníme (standardní tl. dvojskla je 20mm, tl. 22mm tam snad nějak nacpeme)
- okno **Rw** 38dB – **nesplníme** (standardní tl. dvojskla 20mm, tl. 30mm tam **nenacpeme**)
- 1x těsnění – **nesplníme**
- subtilní profily – splníme požadavek památkářů

V případě použití fréz na eurookna:

- sklo Ug 1,1 - splníme (standardní tl. dvojskla je 24mm a více, tl. 22mm tam nacpeme)
- okno **Rw** 38dB – „splníme“, ale viz níže !!! (standardní tl. dvojskla 24mm a více, tl. 30mm tam nacpeme)
- 2x těsnění - splníme
- subtilní profily – **nesplníme** požadavek PD resp. památkářů

Upozorňuji na rozdílný parametr hodnoty Rw a R'w !!!

Rw – laboratorní neprůzvučnost (s hodnotou Rw počítám výše, když uvádím, že splníme)

R'w – stavební neprůzvučnost – okno v zabudovaném stavu – toto je požadavek PD

(tato hodnota je „přísnější“ a je pravděpodobné, že okno s R_w 38dB nesplní požadavek na $R'w$ 38dB, jelikož hodnota $R'w$ zahrnuje i rušivé boční přenosy připojovací spáry a okolních konstrukcí)

Okna nemáme zkoušena na zvukově izolační vlastnosti.

Můžeme doložit parametr R_w 38dB s odkazem na příslušnou ČSN – s hodnotou R_w počítám výše když uvádím, že splníme !!!

A dále, při odkazování se na příslušnou ČSN musím mít okno odzkoušeno na průvzdušnost v minimální třídě 3 (eurookna máme ve třídě 4).

Hodnota 38dB je maximální hodnota, na kterou se mohu odkazovat při použití příslušné ČSN.

Hodnoty vyšší již musí být fyzicky zkoušeny !!!

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

Ad 1)

Popis potrubí je správně ve VV – ocelové bezešvé potrubí.

Opravená TZ je v příloze tohoto vysvětlení ZD.

Ad 2)

Zadavatel děkuje za upozornění, v pohledech je chybně uveden požadavek na stavební neprůzvučnost $R'w$. Akustická studie požaduje laboratorní neprůzvučnost R_w .

Požadavek na okna je tedy: $R_w \geq 38dB$

Opravené pohledy jsou v příloze tohoto vysvětlení ZD.

Přílohy:

- Opravená TZ plynovodu (k dotazu č. 1)
- Výkresy pohledů (k dotazu č. 2)

V Praze dne 17. 5. 2024

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát