

Vysvětlení zadávací dokumentace XIV.

„Hydropolis“

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sídlo zadavatele: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

Zadavatel od účastníků obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1

Ocelové dveře:

Dveře ozn. D.01.01 – Rw 32 dB nelze splnit pro bez polodrážkové provedení dveří, žádáme o upřesnění zadání

Dveře ozn. D.01.02 – chybí v tabulce specifikací dveří, žádáme o doplnění do výpisu

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

Ad 1)

Po dohodě s architekty není bezpolodrážkové provedení vyžadováno, v tabulce je opraveno. V tabulce dveří byly dveře D.01.01 uvedeny dvakrát. V nové tabulce, kterou přikládáme v příloze, je druhá položka dveří opravena na D.01.02.

Přílohy:

- Opravená tabulka dveří „369_DVZ_1_0101_0102_AS_602_Tabulka dveří.pdf“

V Praze dne 20. 5. 2024

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát