

Vysvětlení zadávací dokumentace

pro zadání veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení vedené pod názvem

„Čištění a provádění kamerových průzkumů oddílné srážkové kanalizace na území hl. m. Prahy“

Zadavatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Sídlo zadavatele: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112
Osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva
Ing. Petr Bureš, člen představenstva

Dne 3.6.2024 obdržel zadavatel od dodavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

Prosím o sdělení jaké je předpokládané zanesení kanalizace?

Jaké jsou rozsahy dimenzí kanalizace?

Jakým způsobem budou probíhat jednotlivé realizace?

Předem děkuji za zodpovězení dotazů a přeji hezký den“

K výše uvedené žádosti dodavatele zadavatel uvádí následující vysvětlení dle jednotlivých dotazů:

Jaké je předpokládané zanesení kanalizace?

Z dosavadní činnosti v uplynulých letech vyplývá, že průměrně se jedná o zanesení profilu stoky z 30%.

Jaké jsou rozsahy dimenzí kanalizace?

Stoky jsou od DN 250 až po průchozí profily, nejčastěji se však jedná o profil DN 300.

Jakým způsobem budou probíhat jednotlivé realizace?

Postup pro plnění realizací je popsán v článku 3 návrhu rámcové smlouvy o dílo.

V Praze dne 6.6.2024

za zadavatele na základě pověření
k administraci zadávacího řízení
JUDr. Jitka Oliberiusová, advokát