

Vysvětlení zadávací dokumentace XVIII.

„Hydropolis“

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sídlo zadavatele: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

Zadavatel od účastníků obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1

pažnice a těsnění

977PR109a	PR.1.09, Pažnice - HRD100 FUFA/690/110	kus	1.000
	PR.1.09, Pažnice - HRD100 FUFA/690/110		
977PR109b	PR.1.09, Těsnění - HRD100 SG 4x8-30	kus	1.000
	PR.1.09, Těsnění - HRD100 SG 4x8-30		
977PR109c	PR.1.10, Těsnění	kus	1.000
	PR.1.10, Těsnění		
977PR110a	PR.1.10, pažnice - HRD200 FUFA/585/110	kus	1.000
	PR.1.10, pažnice - HRD200 FUFA/585/110		
977PR110b	PR.1.10, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162	kus	1.000

Není uveden rozměr těsnění. Prosíme o doplnění.

Dotaz č. 2

ocelové okno

766006c.R	06c, Dvoukřídlé ocelové okno rozměru 750x1630mm z tenkoprofilového rámu s přerušovaným tepelným mostem uzavírající otvor ciferníku, zasklení tepelněizolačním dvojsklem	kus	4.000
-----------	---	-----	-------

06c, Dvoukřídlé ocelové okno rozměru 750x1630mm z tenkoprofilového rámu s přerušovaným tepelným mostem uzavírající otvor ciferníku, zasklení tepelněizolačním dvojsklem

Poznámka k položce:

specifikace dle výpisu a tabulky oken

Není uvedeno v žádném výpisu oken. Prosíme o doplnění.

Dotaz č. 3

Audiovizuální technologie

V objektu D.2.1 – audiovizuální technologie ve VV rozpočtu je uvedeno celkem 15 ks projektorů

Ve VV (HPP_EX_DPS_AV_VV_231113.xlsx), ve výkresu EXPOZICE – PŮDORYS, DISPOZICE KONCOVÝCH PRVKŮ, POHLEDY (HPP_EX_DPS_AV_DWG_231120.pdf) a ve schématu AUDIO VIDEO – SCHÉMA ZAPOJENÍ (HPP_EX_DPS_AV_SCH_231113.pdf) je celkem 27 ks projektorů. Dále chybí ve VV PC mediaservery pro odbavení obsahu do projektorů, nejsou zmíněné ani specifikované. Mají být součástí dodávky projektorů?

Prosíme o upřesnění počtu projektorů, případně doplnění mediaserverů do VV.

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

Ad 1)

Parametry potřebného těsnění jsou patrné z tabulky prostupů č. 612 kde je pro PR.10 uvedeno, že procházejícím médiem je voda v trubce PE 63.

Ad 2)

Popis a umístění okna O6c je patrné z výkresu 401 – Pohled jižní – nový stav. Jedná se o okno kryjící ciferník věže.

Ad 3)

Projektory ani media servery do expozice ve Vodojemu nejsou součástí dodávky stavby, nejsou tedy ani součástí tohoto výběrového řízení. Součástí dodávky stavby jsou pouze kabelové rozvody pro budoucí koncové prvky AV techniky.

V Praze dne 25. 6. 2024

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát