



SO 01.3 - MĚRNÁ ŠACHTA


TVAR ZÁKLADOVÉ DESKY, M 1:50




TVAR STROPNÍ DESKY, M 1:50




ŘEZ 3-3' – PROSTUPY STĚNAMI, M 1:50




STROPNÍ DESKA – SCHÉMA VÝZTUŽE, M 1:50



ŘEZ 1-1' – SCHÉMA VÝZTUŽE, M 1:50



ŘEZ 2-2' – SCHÉMA VÝZTUŽE, M 1:50



POZNÁMKY

- PRACOVNÍ SPÁRY DNA A OBVODOVÝCH STĚN BUDOU TĚSNĚNY
- POLOHU A POČET PRACOVNÍCH SPAR JE MOŽNÉ UPRAVIT DLE MOŽNOSTÍ A POTŘEB DODAVATELE

BETON ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404
ZÁKLADOVÁ DESKA,
C 30/37 XC2 XA1 (CZ, F.1) – CI 0,40 – Dmax 22
MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 35 mm DLE ČSN EN 12390-8
CEMENT SÍRANOVZDORNÝ, LH (SE SNÍŽENÝM VÝVOJEM HYDRATAČNÍHO TEPLA)

OBVODOVÉ STĚNY ŠACHTY
C 30/37 XC2 XA1 (CZ, F.1) – CI 0,40 – Dmax 22
MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 35 mm DLE ČSN EN 12390-8
CEMENT SÍRANOVZDORNÝ, LH (SE SNÍŽENÝM VÝVOJEM HYDRATAČNÍHO TEPLA)

STROPNÍ DESKA
C 30/37 XC3 XA2, XBSK (CZ, F.1) – CI 0,40 – Dmax 22
MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 35 mm DLE ČSN EN 12390-8
CEMENT SÍRANOVZDORNÝ, LH (SE SNÍŽENÝM VÝVOJEM HYDRATAČNÍHO TEPLA)

VÝZTUŽ B500B

STROPNÍ DESKA – SCHÉMA VÝZTUŽE, M 1:50

ŘEZ 1-1' – SCHÉMA VÝZTUŽE, M 1:50

ŘEZ 2-2' – SCHÉMA VÝZTUŽE, M 1:50

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6					
5					
4					
3					
2					
1	ČISTOPIS			13.12.2019	Ing. Rinn
REVIZE	POPIS			DATUM	SCHVÁLIL

<div>Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha</div> <div>Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz</div>					<div>SWECO</div> <div>✖</div>	
VYPRACOVAL	Ing. Prokopová	HIP	Ing. Kuba, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Trnka	
PROJEKTANT	Ing. Holuša	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	12/2019	
OBJEDNATEL	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA			OKRES	Praha Bubeněč	
AKČE: ÚČOV NÁTOKOVÝ LABYRINT LEVÝ BŘEH CELKOVÁ PŘESTAVBA A ETAPA 0004 STAVBA č. 6963 Přeložky stok B a D				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9242-02-04	
				STUPEŇ	TDW	
				FORMÁT	6A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	000278/20/1	
PŘÍLOHA: SO 01.3 - MĚRNÁ ŠACHTA B1				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.14	
					1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplvajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou přibloeny pouze k výřisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrid).