


Vodohospodářský rozvoj  
a výstavba, a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
01-La-25/08 /17.11.2008

NAŠE ZNAČKA  
S 21300/000801/2008

VYŘÍZUJE/LINKA  
Karpíšek/Pa/26705 2839

PRAHA dne  
27.11.2008

### Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Akce: **Nátokový labyrint ÚČOV Praha, úprava stokového systému, levý břeh, Praha 6, přeložka stoky B, D – ČS BD**

Projektant: **Hydroprojekt CZ, a.s., Tábořská 31, Praha 4**

Investor: **PVS, a.s., Cihelná 4/548, Praha 1**

Při realizaci stavby dle předložené projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů - energetický zákon) a respektovat platné normy, zejména ČSN 33 2000 - 5 - 52 Výběr soustav a stavba vedení a ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Požadujeme:

- respektování ochranných pásem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. V těchto pásmech je rovněž zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
- výkopové práce v ochranném pásmu silových kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek
- nahlášení zahájení prací v ochranných pásmech a výzvu ke kontrole stavu před opětovným záhozem energetického zařízení na fax. : 2 6705 2691 nebo na tel. : 2 6705 2839
- respektování vzdálenosti krajního silového kabelu od stavebního objektu (regulační čáry), která je dána ČSN a má být alespoň 0,6 m. Toto pásmo je vyhrazeno silovým energetickým kabelům a kabelům dispečerského řízení energetiky a nelze jej využít pro žádné jiné technologické nebo obslužné zařízení. Tyto silové energetické kabely musí zůstat uloženy nezabetonované a v předepsaném krytí.

V rámci stavebního povolení akce je nutné si zajistit za úplaty v útvaru Kmenová data sítě (Svornosti 3199/19a, Praha 5) aktuální stav průběhu všech sítí PREDi, včetně razítka výkopového povolení. Návštěvní dny jsou pondělí a středa 8.00-15.30 hod., úterý 8.00-12.00 hod., čtvrtek po tel. objednání na čísle 26705 2169, 26705 2353 od 8.00-14.00 hod., Váš projekt si vezměte s sebou!

Za správnost zákresu odpovídá projektant. Při realizaci nepoužívejte trasové výkresy PREDi starší jeden měsíc. K vyloučení kolize s naším zařízením je investor povinen 3 pracovní dny před zahájením stavby toto ohlásit na útvar Dohled správy sítě, Svornosti 3199/19a, Praha 5 (v pracovní dny 7 – 8 hod.) K datu zahájení stavby provede odpovědný pracovník kontrolu stavu distribuční soustavy (zákresu vystaveného útvarem Kmenová data sítě) za období 1 měsíce zpětně. S případnými změnami investora seznámí a potvrdí předložený zákres. Případné škody na zařízení PREDi budou řešeny dle platné legislativy. Vytyčení distribuční sítě v terénu se neprovádí, pokud jsou trasy kabelů okótovány nebo geodeticky zaměřeny. V případě, že je trasa kabelů geodeticky zaměřena, požádejte v útvaru Kmenová data sítě o soubor souřadnic, pomocí kterých Váš geodet určí polohu našeho zařízení. Bude-li investor na vytyčení přesto trvat, hradí veškeré náklady s tímto spojené. Předpokladem je osvědčení právního zájmu a uzavření hospodářské smlouvy na pracovišti Měření a diagnostiky sídlicí v Praze 7, Partyzánská 7a. Vaší návštěvu je vhodné dohodnout předem na telefonním čísle 2 6705 2231.

***Toto vyjádření nenahrazuje výkopové povolení.***

***Platnost vyjádření 1 rok.***

S pozdravem



*Zdeněk Hanus*  
vedoucí oddělení  
Dohled správy sítě

Příloha  
Dokumentace

Kopie  
S 21 300



**PREdistribuce, a.s.**

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, korespondenční adresa: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 10158  
Bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 17494043/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516  
telefon: 267 051 111, fax: 267 310 817, e-mail: [pre@pre.cz](mailto:pre@pre.cz), [distribuce@pre.cz](mailto:distribuce@pre.cz), [www.pre.cz](http://www.pre.cz)

YSTAVBY

ha

1729  
TIMBUILDING

STIME

1757/  
TIMBUILDING

ZACE

HO


ONICA 02

IELY

STAVBY

STAVBY

STAVBY



TABULKA SOUŘADNIC NADZEMNÍCH OBJEKTŮ		
NÁZEV BODU	SOUŘADNICE X	SOUŘADNICE Y
F	-743689.60	-1040312.52
E	-743682.81	-1040302.64
A	-743715.00	-1040301.41
D	-743676.90	-1040298.51
C	-743673.68	-1040291.08
B	-743704.66	-1040277.55

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6	<b>26</b>	PREDistribuce a.s. - Kancelář pro projektování a výkopy	
5		PREDistribuce a.s. (dále jen "PREDistribuce") je projektantem a vykonavatelem výkopových prací při realizaci stavby "NÁTOKOVÝ LABYRINT NA ÚČOVĚ ÚPRAVY STOKOVÉHO SYSTÉMU LEVÝ BŘEH, PRAHA 6".	
4		Pro vykonání výkopových prací je třeba získat souhlas s výkopem od příslušných orgánů a v dotčené oblasti na starší stávající sítě.	
3		Za správnost zakreslení stávající sítě a projektování výkopových prací odpovídá projektant. K vykonání výkopových prací je třeba získat souhlas s výkopem od příslušných orgánů a v dotčené oblasti na starší stávající sítě.	
2		Pro vykonání výkopových prací je třeba získat souhlas s výkopem od příslušných orgánů a v dotčené oblasti na starší stávající sítě.	
1	VERZE K PROJEDNÁNÍ	26-01	29.10.2008 Ing. Kuba
Revize	Popis	Datum	Schválil

<b>HYDROPROJEKT</b> AKCIOVÁ SPOLEČNOST Ústředí Praha, Tábořská 31, 140 16 Praha 4; www.hydroprojekt.cz; praha@hydroprojekt.cz				ČLEN SKUPINY <b>SWECO</b>  www.swecogroup.com	
VYPRACOVAL	Ing. Rinn	HIP	Ing. Kuba	T. KONTROLA	Ing. Šilhavý
PROJEKTANT	Ing. Rinn	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Mucha	DATUM	10/2008
OBJEDNATEL	Pražská vodohospodářská společnost a.s.			OKRES	Praha
AKCE: <b>NÁTOKOVÝ LABYRINT NA ÚČOV ÚPRAVY STOKOVÉHO SYSTÉMU LEVÝ BŘEH, PRAHA 6 PŘELOŽKA STOKY B, D - ČS BD</b>				ČÍSLO ZAKÁZKY	106257301/0500
				STUPEŇ	DSP
				FORMÁT	8xA4
				MĚŘÍTKO	1:500
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005921/08/1
ČÁST STAVBY				SOUPS	
PŘÍLOHA:	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY			Číslo přílohy	C.2
					bv 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatel) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).