


**HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY****Praha 1, Rytířská 12, 110 01****Tel.: 296 336 720. Fax: 224 212 335****E-mail: HS@HYGPRAHA.CZ, WWW.HYGPRAHA.CZ**

společnost  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5 Smíchov  
zastupující

společnost  
PVS a.s.  
Cihelná 4/548  
118 00 Praha 1

Naše č.j.: HVO/1751/8926/84032/08 Vyřizuje: Mgr. Čermák V Praze, dne 8.12.2008  
Vaše č.j.:

**Věc: „Nátokový labyrint ÚČOV Praha, úprava stokového systému, levý břeh Praha 6  
přeložka stoky B,D-ČS BD“-stanovisko**

Dopisem ze dne 18.11. 2008 požádala společnost PVS a.s. Cihelná 4/548, 118 00 Praha 1 IČ:25656112, zastoupená společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4 Praha 5 IČ: 47116901 Hygienickou stanicí hl. m. Prahy (dále jen HS HMP), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona 258/2000 Sb. v platném znění, o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení akce „Nátokový labyrint ÚČOV Praha, úprava stokového systému, levý břeh Praha 6 přeložka stoky B,D-ČS BD“

Z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací

**Ize souhlasit**

Souhlas se váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Investor je povinen zajistit opatřeními navrženými v hlukové studii dodržení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb, stanovené vládním nařízením č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11 odst. 7. Hygienické limity ze stavební činnosti podle uvedeného vládního nařízení jsou v době od 7.00 do 21.00 hod.  $L_{Aeq,T 14h}$  65 dB, v době od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 hod.  $L_{Aeq,T 1h}$  60 dB a v době od 22 do 6 hod.  $L_{Aeq,T 8h}$  45 dB, vše v trvalé ekvivalentní hladině.

2. Ke kolaudaci bude předloženo měření hluku, které prokáže, že hodnota akustického tlaku ze všech zdrojů hluku vznikající provozem výše uvedeného zařízení nepřesáhne ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru staveb limitní hodnoty

uvedené v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  $L_{Aeq/8h}$  50 dB v denní době pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhluchnějších hodin a ve venkovním chráněném prostoru staveb  $L_{Aeq/1h}$  40 dB v noční době pro nejhluchnější 1 hodinu. V případě výskytu tónových složek jsou tyto limity o 5 dB nižší.

**Odůvodnění:**

Předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Žadatel doložil akustickou studii vypracovanou v 10.2008 Doc. Ing. Janem Kaňkou Ph.D. Pod Krocínkou 9, Praha 9, že nebudou překročeny hygienické limity vyplývající z nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění.



Mgr. Matěj Čermák  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální