



NAŠE ZN.: 24788/08  
 VYŘIZUJE : Novotná Šárka  
 TEL.: +420 972225116  
 FAX : +420 972225038  
 E-MAIL : sarka.novotna@cdt.cz  
 DATUM: 4.12. 2008

VRV a.s.  
 Nábřeží 4  
 Praha 5  
 150 00

**Věc: Vyjádření pro stavební povolení k existenci telekomunikačních vedení a zařízení v majetku ČD a.s., SŽDC s.o., a ČD – Telematika a.s.**

**Název akce: Úprava stokového systému Levý břeh Praha 6, Papírenská žkm 415,3-415,8 trať na Kralupy**

Při realizaci výše uvedené akce **dojde** ke styku s podzemním, nadzemním optickým telekomunikačním vedením a zařízením **místní a dálkové sítě**, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §92 zák.č.151/2000 Sb. zák.

V kabelové rýze je uloženo: **DK**  
 Kniha plánů: **DK Praha - Kralupy**  
 Číslo výkresu: **L 57-59**

#### **Všeobecné podmínky:**

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení a zařízení v jejich blízkosti, je Vaše organizace povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- 1) Před zahájením zemních prací vyznačení polohy zemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase), na základě objednávky v dostatečném časovém předstihu.
- 2) Uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
- 3) Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou práce provádět s polohou tohoto vedení (zařízení) dle §18 vyhlášky č.601/06 Sb. (Vyhláška ČÚBP a ČBÚ) o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací)
- 4) Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku uloženého vedení a zařízení od výkresové dokumentace.
- 5) Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné hloubící stroje. (dodržení ČSN 733050 „Zemní práce“)
- 6) Aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození (a to třetí osobou).



ČD-Telematika

- 7) Aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím (záhozem) a opětovně byla položena výstražná folie.
- 8) Aby organizace provádějící zemní práce vyzvala ČD Telematika a.s., servis kabelových sítí pobočka Praha k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
- 9) Aby bylo neprodleně ohlášeno každé poškození podzemního, nadzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací, která vydala toto vyjádření.
- 10) Aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizací, která vydala toto vyjádření.
- 11) Při křížení, nebo těsném souběhu zemních prací s podzemním vedením sítě byla dodržena ČSN 73 6005 („Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související),
- 12) S ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami. **Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle § 102 zákona 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích.**
- 13) Další podmínky: Před započítáním prací kabel nutno vytyčit!

#### Vytyčení trasy

Je-li nutné vytyčení TS ČD-Telematika a.s., je vytyčení provedeno pracovníkem složky ČD Telematika a.s., Servis kabelových sítí pobočka Praha (pí. Novotná, tel.972225116). Vytyčení se děje na základě písemné objednávky, kterou je třeba zaslat nejméně dva týdny před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace, dále přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku.

#### **Upozornění: v případě, že žadatel poškodí kabel ve správě TS ČD-Telematika a.s. :**

1. je povinen hradit 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu, jako úhradu nákladů a ztrát ČD Telematika a.s. zapříčiněných přerušením telekomunikačních služeb,
2. 500.000,00 Kč jako jednorázovou pokutu, za trvalé znehodnocení přenosových parametrů trasy, tj. za trvalé snížení kvality a kapacity přenosu v místě poškozené části kabelu,
3. výše uvedené pokuty nenahrazují možné postihy ve smyslu zákona 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích a dalších zákonů, zejména pak zákona číslo 500 / 2004 Sb., o správním řízení,
4. uvedené částky rovněž neřeší vlastní náklady na opravu poškozeného kabelu TS ČDT.

**Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených a nenahrazuje souhrnné stanovisko ČD a.s. nebo SŽDC s.o. !!!**

ČD-Telematika  
Servis kabelových sítí Praha  
akupina ochrany a dokumentace  
Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 8  
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 225 116  
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

.....  
podpis a razítko organizace ČD –Telematika.s.

#### **Toto vyjádření platí 12 měsíců**

*podpis žadatele*  
p. Enická tel: 607 241 775

**GASTROSTELLA  
PRONÁJEM KONČÍ 07/2007  
OBJEKT ZRUŠEN BĚHEM VÝ:**

1720/3  
Hlavní město Praha

1720/5  
Hlavní město Praha

**SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA**

**CD-Telematika**

V zájmovém území se nachází  
sdělovací kabely, jejichž v majetku:

Správa železniční dopravní cesty s.o. ☒  
Českých drah s.o. ☐  
ČD-Telematika a.s. ☐

Viz vyhlášky č. 12 24783/01  
Tato vyhláška č. 12, a.s. vydána dne vydání  
datum: 9.12.01 Pospis: 1461 PHA

**DMORA SK BD**

**Í NA NTL PLYNOVODU  
A KABELŮ TELEFONICA O2  
A DÁLKOVÉHO KABELU 6D  
Í PŘÍPOJKA**

**LEGENDA:**

- STÁVAJÍCÍ DĚŠTOVÁ KANALIZA
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- VÝHLEDOVÁ KANALIZACE
- HRANICE VÝKOPU A RAŽENÉH
- PROFILU
- VÝHLEDOVÁ KOMUNIKACE
- PLYN NTL
- PLYN STL
- PLYN VTL
- SDĚLOVACÍ KABELY - ČD
- KABEL VN - PRE
- KABEL NN - PRE
- SDĚLOVACÍ KABELY - TELEFO
- VODOVOD
- VÝHLEDOVÝ VODOVOD
- VÝHLEDOVÝ SILNOPROUD
- VÝHLEDOVÝ SLABOPROUD
- VÝHLEDOVÉ SDĚLOVACÍ KABI
- OCHRANNÉ PÁSMO ČD

Neoprávněné šíření údajů je  
porušením pořádku na území  
zeměměřičství podle § 7 písm. d)  
zákonu č. 359/1992 Sb., ve znění  
zákonu č. 200/1994 Sb.

Pl 21620