



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

5

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 - Smíchov

Vaše zpráva č.j.: Ing. Zemanová

Naše značka: 7325/09/2/02

V Praze dne: 18.2.2009

Vyřizuje:

**Nátokový labyrint ÚČOV Praha, úprava stokového systému, levý břeh
Praha 6, přeložka stoky B, D – ČS BD
Papírenská, Praha 6
Dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení**

Předložená dokumentace řeší úpravu stávajících stok B a D a návrh nové čerpací stanice pro obě stoky v městské části Praha 6, Bubeneč, zrušení stok A, B, C a D včetně shybkových komor v Papírenské ulici a před Ekotechnickým muzeem. Stávající ČS spodního horizontu bude zrušena. Stavba se nachází v ulici Papírenská, před areálem firmy Ergon, podél Ekotechnického muzea a nakonec v areálu firmy Gastrostela, kde je umístěna ČS. Z čerpací stanice jsou odpadní vody zaústěny přes spojnou komoru potrubím DN 1600 do kolektoru ACK.

Rekonstrukce stoky B spočívá v odklonění stoky v areálu firmy Ergon směrem k ÚČOV podél Ekotechnického muzea, kde bude spojena ve spojnou komoře se stokou D.


Rekonstrukce kmenové stoky D začíná v Papírenské ulici před areálem Ergon, kde se spojují obě stávající větve a pokračuje podél Ekotechnického muzea do spojnou komory se stokou B.

ČS stok B a D je umístěna do stávajícího areálu Gastrostella do blízkosti vrátnice ÚČOV. ČS je vystrojena čtyřmi šnekovými čerpadly v rozsahu čerpání od 600 l/s do 3000 l/s.

Pověření zástupci Pražské vodohospodářské společnosti a.s. se zúčastnili přípravy a projednávání předkládané dokumentace ve fázi jejího zpracování, včetně zadávání parametrů řešených objektů a z hlediska zájmů Pražské vodohospodářské společnosti a.s. tedy není námitek proti vydání stavebního povolení k námi zajišťované investiční akci, zpracované v rozsahu předložené dokumentace.

Předloženou dokumentaci si pro vlastní potřebu ponecháváme.

Ing. Petr Krupička
ředitel divize rozvoje



Co:

PVK a.s. – útvar provozního ředitele, Ke Kablu 391, Praha 10, 100 00

