


- POZNÁMKA:
1. NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3NPE-50HZ, 400/230V
 2. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3
 3. PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3
 4. INSTALACE - KABELY NA POVRCHU V KABELOVÝCH DRÁTĚNÝCH NEREZOVÝCH ŽLÁBECH DOPLNĚNÝCH PLASTOVOU EL. TRUBKOU NA POVRCHU.
 5. PROVEDENÍ A ROZSAH OCHRANNEHO POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM ČSN 33 2000-4-41 ED.3., ZEJMENA KAPITOLE 411.3.1. OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A POŽADAVKŮM NORMY ČSN 33-2000-5-54 ED.3 VÝBĚR A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE.
 6. U VODIVÝCH POTRUBÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO DOBRÉ VODIVÉ SPOJENÍ V CELÉ JEHO DÉLCE.
 7. V RÁMCI OCHRANNEHO POSPOJOVÁNÍ NAPOJIT VSECHNY VODIVÉ KABELOVÉ KONSTRUKCE.



Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1	Verze k projednání	21.05.2022	Ing. Kubová, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO	
VYPRACOVAL	Ing. Trpkoš	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Kudrna
PROJEKTANT	Ing. Trpkoš	REDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	05/2022
OBJEDNATEL	INV MHMP			OKRES	Praha
AKCE: Stavba č. 0093 TV Kbely, 0028 ČOV Kbely ČOV Kbely				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2160 01 05
				STUPEŇ	DVZ
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘITKO	1:100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	006050/23/1
ČÁST STAVBY	SŘTP			SO/PS	PS 80.1
PŘÍLOHA: Dispozice - UN a biologické linky 1.NP				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.3.9
					b 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zřizovat další osoby.

Poznámka: Podpis zpracovatelů jsou připojeny pouze k výškovému číslu 01 nebo originálu přílohy (matrice).