



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA
101	NÁDRŽ	40.20 m²
101	NÁDRŽ	86.82 m²
101	NÁDRŽ	39.00 m²
101	NÁDRŽ	85.62 m²
102	JÍMKA PĚNY	2.56 m²
103	KOLEKTOR - ARMATURNÍ PROSTOR REGENEACE	17.76 m²
104	KOLEKTOR	44.80 m²

VÝKAZ PROSTUPŮ

ČÍSLO	VÝŠKA	ŠÍŘKA	PRŮMĚR	KOMENTÁŘE	OSA / SPODNÍ HRANA	DĚLKA
P1	0	0	700	VODOTĚSNÝ	OSA 258.130	500
P2	0	0	150	VODOTĚSNÝ	L 259.160	450
P3	0	0	150	VODOTĚSNÝ	L 259.184	475
P4	0	0	450	ZAPĚNT A ZAČISTIT	OSA 256.800	500
P5	0	0	450	ZAPĚNT A ZAČISTIT	OSA 256.800	500
P6	0	0	450	ZAPĚNT A ZAČISTIT	OSA 257.400	500
P7	0	0	350	ZAPĚNT A ZAČISTIT	OSA 257.945	500
P8	0	0	150	ZAPĚNT A ZAČISTIT	OSA 257.505	500
P9	0	0	350	VODOTĚSNÝ	OSA 257.100	500
P10	200	400	0	ZÁKRYT VIZ DODÁVKA TECHNOLOGIE	258.630	450
P11	0	0	150	VODOTĚSNÝ	L 258.630	450
P12	0	0	150	VODOTĚSNÝ	L 258.630	450
P13	0	0	350	VODOTĚSNÝ	OSA 257.945	500
P14	200	400	0	ZÁKRYT VIZ DODÁVKA TECHNOLOGIE	258.630	450
P15	0	0	350	VODOTĚSNÝ	OSA 257.945	500
P16	0	0	350	VODOTĚSNÝ	OSA 257.150	500
P17	0	0	350	VODOTĚSNÝ	OSA 257.150	1000
P18	0	0	400	VODOTĚSNÝ	OSA 257.030	500
P19	0	0	700	VODOTĚSNÝ	OSA 257.880	500
P20	700	900	0	NETĚSNĚNÝ OTVOR	L 258.750	300
P21	0	0	150	VODOTĚSNÝ	L 258.750	300
P22	0	0	700	VODOTĚSNÝ	OSA 257.880	300
P23	0	0	200	VODOTĚSNÝ	OSA 255.204	300
P24	0	0	700	VODOTĚSNÝ	OSA 257.566	300

LEGENDA MATERIÁL Ů

	BETON - PROSTÝ		STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BETON - ŽELEZOBETON		BOURANÁ KONSTRUKCE
	BETON - VÝPLŇOVÝ		NOVÁ KONSTRUKCE
	ZÁSYP		SANACE POVRCHU
	ŠTERKOPÍSEK		
	ROSTLÝ TERÉN		
	HYDROIZOLACE		

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: bpr

SOURADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

6				
5				
4				
3				
2				
1				
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL	

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz					<b>SWECO</b>	
VYPRACOVAL	Mach	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Sláma	
PROJEKTANT	Ing. Wallenfels	REDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	10/2023	
OBJEDNATEL	Pražská vodohospodářská společnost a.s.			OKRES	Praha - Kbely	
AKCE:	Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS č. akce: 1/3/L22/00					
				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2180 04 01	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMAT	15 A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	006187/23/1	
ČÁST STAVBY	Stávající biologické linky - regenerace				SOUPIS	SO 06
PŘÍLOHA:	Půdorys - nový stav				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.106.4

Všechny dokumenty včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Opětovné užití dokumentu je oprávněno i v případě, že dokumenty byly poskytnuty bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzická, tak právnická) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tyto dokumenty ani její část jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zveřejňovat. Podpis zpracovatele jsou připojeny pouze k výkresu číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).