

[illegible]

ŘEZ C - C

směr toku

ROVNANÍNA Z LOM. KAMENE - 400 mm

PODKLAD POD ROVNANINU (ŠTERKOPÍSEK 0-4 - 100 mm)

ROSTLÁ ZEMINA

500

400

100

800

100

STABILIZAČNÍ PRÁH P1 C25/30 XC4, XF3, XA1

Technical drawing of a U-shaped channel cross-section. The channel has a bottom width of 800 units and a depth of 1400 units. The side slopes are 1:1. The top width is 2500 units. The drawing includes dimensions for the channel's geometry and a scale bar.

ROVNANANÍ Z LOM. KAMENE - 400 mm

PODKLAD POD ROVNANINU
(ŠTERKOPÍSEK 0-4 - 100 mm)

ROSTLÁ ZEMINA

směr toku

800


400

100


100

500

STABILIZAČNÍ PŘÁH P2
C25/30 XC4, XF3, XA1



Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz					
VYPRACOVAL	Ing. Ctibor	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Wallenfels
PROJEKTANT	Ing. Wallenfels	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	10/2023
OBJEDNATEL	Pražská vodohospodářská společnost a.s.			OKRES	Praha - Kbely
AKCE: Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS č. akce: 1/3/L22/00				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2160 04 01
				STUPĚŇ	DPS
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	006139/23/1
ČÁST STAVBY	Výústní objekt - rekonstrukce			SO/PS	SO 25
PRÍLOHA: Výústní objekt				ČÍSLO PRÍLOHY	D.1.1.25.2 b 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).