

SWECO Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
14016 Praha 4

Váš dopis zn./ze dne:
151/2021/257/FL/DOP2108-0616
Č. j.:
MHMP 461539/2022
Sp. zn.:
S-MHMP 1228832/2021 OCP

Vyřizuje/tel.:
Ing. Veronika Klajmonová
236 004 439
Počet listů/příloh **3 /0**
Datum:
17.03.2022

Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, dále jen „Zákon“), v platném znění, podle ustanovení § 9a odst. 6 Zákona vydává

souhlasné závazné stanovisko

k záměru „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“ (dále jen záměr). Toto stanovisko se vztahuje k podobě záměru podle dokumentace pro vydání stavebního povolení a navazující vodoprávní řízení „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“ (Sweco Hydroprojekt a.s., Ústředí Praha, 05/2020; dále jen „DÚR“).

OCP MHMP jako příslušný úřad ověřil, že **nedošlo ke změnám záměru**, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání oproti záměru „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)“, který byl předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (proces EIA). Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko EIA“) bylo vydáno odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy pod SZn. S-MHMP 1826225/2015/OCP ze dne 25. 4. 2018. Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 Zákona.

Dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb. a dne 1. 1. 2018 zákon č. 225/2017 Sb., kterými se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a další související zákony.

Podle § 9a odst. 6 Zákona nejdříve 90 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, nejpozději však v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení, předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který vydal stanovisko, dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn záměru oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je předmětem navazujícího řízení. Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení řízení zasláného tomuto úřadu správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. g) Zákona. Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad vydá souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku příslušný úřad s přihlédnutím k podkladům podle § 9a odst. 1 určí, které z podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to případně v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

Oznamovatelem záměru v době podání oznámení dle Zákona bylo Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor technické vybavenosti. Žádost o vydání závazného stanoviska dle § ustanovení 9a odst. 6 Zákona (tzv. verifikační stanovisko) podal na základě plné moci zástupce oznamovatele SWECO Hydroprojekt a.s. (IČO: 66475081, Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4) dne 12.8.2021.

Součástí žádosti byly tyto podklady:

- Dokumentace DSP stavby „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“ (Sweco Hydroprojekt a.s., Ústředí Praha, 05/2020),
- Souhrnná zpráva – Příloha 1, Vypořádání požadavků EIA (Ing. Petr Kuba, Sweco Hydroprojekt a.s., 05 /2020) – dále jen „Souhrnná zpráva“,
- Návrh limitů k nakládání s vodami „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“ (Sweco Hydroprojekt a.s., Ústředí Praha, 05/2020).

Předmětem dokumentace EIA byl návrh rekonstrukce a zkapacitnění pobočné čistírny odpadních vod Kbely. Účelem záměru je zvýšení kapacity čištění splaškových vod z městských částí Praha 19 a Praha-Satalice ze stávající kapacity 9 674 ekvivalentních obyvatel (dále jen EO) na kapacitu 18 667 EO v I. etapě a na kapacitu 28 000 EO ve II. etapě (doplněním třetí linky). Pro výhledové zatížení ČOV a požadovanou jakost vyčištěné vody je nezbytné především zrekonstruovat biologický stupeň (v I. etapě dvoulinkové uspořádání, ve II. etapě doplnění třetí linky).

Z předložených podkladů vyplývá, že DSP byla oproti záměru popsaném v dokumentaci EIA upravena pouze tak, aby byly splněny podmínky ze stanoviska EIA pro stavební řízení.

- V rámci DSP se počítá s technologickým propojením potrubí za účelem využívání 2 dosazovacích nádrží při chodu jedné biologické linky (viz podmínka A. 4 stanoviska EIA).
- V rámci DSP byly po diskuzi s Povodím Labe a vodoprávním úřadem navrženy emisní limitní hodnoty znečištění v odpadní vodě z ČOV Kbely, zejména pak pro ukazatele celkového dusíku N_{celk} a fosforu P_{celk} zohledňující BAT (viz podmínka A. 5 stanoviska EIA).
a) limity pro **I. etapu** jsou uvedeny v následující tabulce:

Q	Ø 69,4 l/s	max. 132 l/s	270 000 m ³ /měsíc	2 190 000 m ³ /rok
	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	t/rok	způsob rozboru
BSK ₅	14	20	18	ČSN EN 1899-1,2
CHSK _{Cr}	50	100	78	ČSN ISO 6060
NL	18	25	23	ČSN EN 872
N _{celk.}	14*	25**	30	ČSN EN 12260
P _{celk.}	1,5*	3,0	3,2	EN ISO 6878

Pozn.:

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády.

b) limity pro **II. etapu** jsou uvedeny v následující tabulce:

Q	Ø 95,9 l/s	max. 185 l/s	252 000 m³/měsíc	3 030 000 m³/rok
	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	t/rok	způsob rozboru
BSK ₅	14	20	25	ČSN EN 1899-1,2
CHSK _{Cr}	50	100	108,2	ČSN ISO 6060
NL	18	25	32,1	ČSN EN 872
N _{celk.}	14*	25**	42,4	ČSN EN 12260
P _{celk.}	1,5*	3,0	4,5	EN ISO 6878

Pozn.:

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozborů vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozborů vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády.

- V rámci DSP byla provedena kontrola a byly navrženy úpravy a doplnění zakrytování všech objektů produkující látky obtěžující zápachem. V kapitole B.2.6.27 SO 29 souhrnné technické zprávy DSP jsou uvedeny nové objekty dezodorizace. Jedná se o technologické zařízení pro dezodorizaci odsávaného vzduchu u objektů SO 01, SO 04, SO 30, SO 31, SO 32. Nový objekt SO 28 přejímací stanice odpadů bude mít dezodorizaci součástí objektu. Otevřené nátokové kanály budou zakryté rozebíratelným pochozím kompozitním zakrytím (viz podmínka A. 6 stanoviska EIA).
- Jako vhodná dezodorizační metoda pro omezení emisí látek obtěžující zápachem byla navržena metoda fotokatalytické oxidace (viz podmínka A. 7 stanoviska EIA).
- Podmínka č. 8 stanoviska EIA byla v DSP zohledněna. V areálu ČOV Kbely bude se závadnými látkami manipulováno pouze na zpevněných plochách.
- Podmínky pro fázi realizaci a provozu záměru (viz podmínky B a C stanoviska EIA) byly v DSP zohledněny.
- Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu a významnosti jeho vlivů na životní prostředí byly zohledněny. Tyto činnosti budou zajišťovány zhotovitelem stavby v rámci zkušební provozu ČOV Kbely.

OCP MHMP konstatuje, že výše uvedené změny vycházejí z podmínek stanoviska EIA, jejichž účelem je prevence, vyloučení, snížení, popř. kompenzace nepříznivých vlivů na životní prostředí a tyto změny nemohou mít významný negativní vliv na životní prostředí.

S přihlédnutím k §9a odst. 6 zákona příslušný úřad neshledal důvody k tomu, aby v důsledku změn záměru určil některou z podmínek stanoviska EIA jako neproveditelnou.

OCP MHMP jako příslušný úřad na základě těchto podkladů ověřil, že nedošlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. OCP MHMP proto vydává na základě oznámení příslušného vodoprávního úřadu Sp.zn.: S-MHMP 1464346/2022, č.j. 283074/2022 ze dne 15.2.2022 toto souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného podle zvláštních zákonů. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Jana Cibulková

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky

Na vědomí: Magistrát hlavního města Prahy, odbor OCP, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Monika Dubová, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, IDDS: 48ia97h



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **147082427-46612-220321154933** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1016947196 byla systémem přenesena dne 21.03.2022 v 11:06:29. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 21.03.2022 v 15:49:49. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 58 A7 2E**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **21.03.2022 13:14:57**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 07**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

Adresa: Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1, CZ

ID datové schránky: 48ia97h

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.03.2022 v 15:49:56. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 21.03.2022 14:47:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **17 83 E5 3E**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **ACAeID3.1 - Issuing Certificate, eIdentity a.s.** pro podepisující osobu **Ing. Jana Cibulková, m1805, Magistrát hlavního města Prahy, Hlavní město Praha**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 21.03.2022 v 15:49:56. Údaje o časovém razítku: datum a čas **17.03.2022 11:24:23**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **27 B3 99 2E**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **ACAeID3 - Root Certificate, eIdentity a.s.**

Vystavil: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

Pracoviště: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - Magistrát hlavního města Prahy**

V Praze dne **21.03.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

VERONIKA HNÁTOVÁ

Otisk úředního razítka:



147082427-46612-220321154933

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.