

Foto rozhodnutí nabylo

právní moci dne 14. 6. 2022

za Magistrát hl. m. Prahy

V Praze dne 15. 6. 2022

-36-

Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor ochrany prostředí  
Mariánské nám. 2  
110 01 Praha 1 /1/

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 743431/2022

Sp. zn.:

S-MHMP 1464346/2021

Vyřizuje/tel.:

**Ing. Mgr. Monika Dubová**

**236 004 297**

Počet listů/příloh: 6/0

Datum:

**02.05.2022**

## Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 107 odst. 1 písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení podle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

**Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1**, zastoupené společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, Táborská 940/31, 140 16 Praha 4, (v dalším textu uváděno zkráceně též jako „oprávněný“)

## vydává

podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, (dále jen nařízení vlády)

**k vypouštění vyčištěných městských odpadních vod z ČOV Kbely do vodního toku Vinořský potok.** Jedná se o povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod z intenzifikované čistírny městských odpadních vod, jejíž změna stavby je projednávána ve společném řízení.

**Druh odpadních vod vypouštěných do povrchových vod:** přečištěné městské odpadní vody.

**Popis nakládání s vodami, včetně účelu:** vypouštění odpadních vod z intenzifikované čistírny městských odpadních vod do koncového recipientu – vodního toku Vinořský potok, tj. zneškodňování městských odpadních vod přiváděných na čistírnu odpadních vod po dobu platnosti povolení.

**Druh nakládání s vodami:** vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

**Charakteristika výrobní činnosti a její označení** podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) dle sdělení Českého statistického úřadu č. 277/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností: 84.11 – Všeobecné činnosti veřejné správy.

**Počet napojených ekvivalentních obyvatel:** 1. etapa 18 667 EO, 2. etapa 28 000 EO

**Identifikační údaje povrchových vod, které budou nakládáním s vodami dotčeny:**

Název vodního toku: Vinořský potok

Říční kilometr: 12,354

Identifikátor vodního toku: IDVT 10100608

Číslo hydrologického pořadí: 1-05-04-0060-0-00

Útvar povrchových vod: HSL\_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava

**Oprávněný k nakládání s vodami:** Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

**Lokalizace výústního objektu:** koryto vodního toku Vinořský potok na pozemku v k.ú. Vinoř, p.č. 1574/1

**Určení polohy umístění stavby** (orientačně v souřadnicovém systému JTSK):

přibližný střed stavby ČOV:  $Y = 731749$   $X = 1039301$

**Stávající vodní dílo:** ANO – jedná se o změnu stavby vodního díla projednávanou ve společném řízení s povolením k nakládání s vodami. Protože stávající kapacita ČOV je v současnosti naplněna a s ohledem na plánovanou urbanizaci v povodí ČOV a nutnost zajištění likvidace odpadních vod, přistoupil stavebník k návrhu na intenzifikaci čistírny a v souvislosti s tím podal žádost o související povolení k nakládání s vodami.

**Rozsah povoleného nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a nařízení vlády:**

- 1) Platnost tohoto povolení se stanovuje na 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 2) Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12
- 3) Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny v množství:

**Po 1. etapě výstavby:**

$$Q_{\max} = 132,0 \text{ l/s} \quad Q_{\text{prům}} = 69,4 \text{ l/s}$$
$$Q_{\text{měs.}} = 182\,500 \text{ m}^3/\text{měs.} \quad Q_{\text{rok}} = 2\,190 \text{ m}^3/\text{rok}$$

**Po 2. etapě výstavby:**

$$Q_{\max} = 185,0 \text{ l/s} \quad Q_{\text{prům}} = 95,9 \text{ l/s}$$
$$Q_{\text{měs.}} = 252\,000 \text{ m}^3/\text{měs.} \quad Q_{\text{rok}} = 3\,030 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- 4) K povolení k vypouštění odpadních vod jsou dle ust. § 3 odst. 2 písm. a) nařízení vlády stanoveny tyto emisní limity a bilanční hodnoty ukazatelů znečištění:

**Po 1. etapě výstavby:**

BSK <sub>5</sub> :	p= 14 mg/l	m= 20 mg/l	18,0 t/rok
NL:	p= 18 mg/l	m= 25 mg/l	23,0 t/rok
CHSK <sub>Cr</sub> :	p= 60 mg/l	m= 100 mg/l	78,0 t/rok
N <sub>celk.</sub> :	průměr= 14 mg/l	m= 25 mg/l	30,0 t/rok
P <sub>celk.</sub> :	průměr= 1,5 mg/l	m= 3 mg/l	3,2 t/rok

**Po 2. etapě výstavby:**

BSK <sub>5</sub> :	p= 14 mg/l	m= 20 mg/l	25,0 t/rok
NL:	p= 18 mg/l	m= 25 mg/l	32,1 t/rok
CHSK <sub>Cr</sub> :	p= 60 mg/l	m= 100 mg/l	108,2 t/rok
N <sub>celk.</sub> :	průměr= 14 mg/l	m= 25 mg/l	42,4 t/rok
P <sub>celk.</sub> :	průměr= 1,5 mg/l	m= 3 mg/l	4,5 t/rok

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.

**OCP MHMP podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje podmínky, za kterých se povolení k nakládání s vodami vydává:**

- 1) Množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno měřením na měrném objektu (parshallův žlab na odtokové stoce vyčištěné vody z ČOV).
- 2) Kontrolní vzorky vody budou odebírány s četností 26 x ročně (1 x za 14 dní) z měrného objektu (parshallův žlab na odtokové stoce vyčištěné vody z ČOV).
- 3) Typ vzorků vypouštěných odpadních vod je vodoprávním úřadem stanoven jako typ C dle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.
- 4) Ve vzorcích bude oprávněnou laboratoří stanovena koncentrace v těchto ukazatelích: CHSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub>, NL, N<sub>c</sub>, P<sub>c</sub>, N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, N-NO<sub>3</sub>, RAS. Rozbory budou oprávněnou laboratoří prováděny podle příslušných technických norem, uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.
- 5) Získané údaje budou 5 let archivovány.

#### **Odůvodnění:**

Dne 17. 9. 2021 byla žádost účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, zastoupené společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, Táborská 940/31, 140 16 Praha 4, o povolení stavby vodního díla „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“ a povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, doručena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu a tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost neposkytovala dostatečné podklady pro její posouzení, vyzval OCP MHMP stavebníka k doplnění dokladů a řízení usnesením č.j. MHMP 1632163/2021 ze dne 13. 10. 2021 přerušil. Doklady byly doloženy dne 3. 2. 2022, v řízení bylo dále pokračováno.

Tím, že je v případě podané žádosti splněna podmínka podle ust. § 140 odst. 1 správního řádu, jedná se o řízení společné dle ust. § 115 odst. 12 vodního zákona. Protože je tento postup upraven vodním zákonem, nevydal OCP MHMP za účelem spojení řízení usnesení podle správního řádu. Podmínka ust. § 140 odst. 1 správního řádu je splněna tím, že se jedná o řízení týkající se téhož předmětu a věcně spolu související.

Společné řízení je vedeno v souladu s ust. § 9 odst. 5 vodního zákona s tím, že v řízení jsou vydána dvě samostatná rozhodnutí z důvodu dvou různých odvolacích orgánů pro rozhodnutí o stavebním povolení, resp. povolení k nakládání s vodami.

Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

OCP MHMP oznámil podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu zahájení navazujícího společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem č.j. MHMP 283074/2022 ze dne 15. 2. 2022. OCP MHMP procesně postupoval v souladu s ust. § 9b a 9c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

OCP MHMP upustil dle ust. § 115 odst. 9 vodního zákona od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. OCP MHMP vzhledem k tomu, že upustil od ústního jednání, určil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky. OCP MHMP současně upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námítky mohou uplatnit nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dne 14. 3. 2022 využil účastník řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona, Městská část Praha-Satalice, K Radonicům 81/3, 190 15 Praha 9, právo nahlédnout do spisu podle ust. § 38 správního řádu.

Ze strany účastníků řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

OCP MHMP s ohledem na skutečnost, že se jedná o tzv. navazující řízení, zveřejnil společně s oznámením o zahájení řízení náležitosti podle ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

*a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení*

Text samotné žádosti o povolení k nakládání s vodami byl zveřejněn společně s oznámením o zahájení řízení. Přílohy žádosti v rozsahu: projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (zpracovaná v 05/2020 sdružením „SUDOP GROUP+METROPROJEKT-ČOV Kbely“, člen sdružení METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, odpovědný projektant Ing. Petr Kuba, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, městské inženýrství, ČKAIT 0009820, dílčí část projektu: Požárně bezpečnostní řešení zpracovala Ing. Šárka Navarová, Ph.D., autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT - 0008877), doklady žádosti o povolení k nakládání s vodami (stanovisko odboru evidence majetku MHMP, stanovisko Povodí Labe, s.p., stanovisko Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP, stanovisko odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu Městské části Praha 19, stanovisko Městské



části Praha-Satalice, stanovisko odboru bezpečnosti MHMP) a plná moc byly před vydáním povolení k nakládání s vodami k dispozici k nahlédnutí na pracovišti OCP MHMP.

*b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno*

Předmětem navazujícího řízení je povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV Kbely do vod povrchových, do vodního toku Vinořský potok. Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

*c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí*

Dokumenty pořízené v průběhu posuzování v souladu s § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou zveřejněny v Informačním systému EIA na webových stránkách: <http://www.mzp.cz/eia> - kód záměru PHA990.

*d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí především informace o místě a čase konání případného veřejného ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí*

OCP MHMP upozornil veřejnost ve smyslu § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, že může uplatnit připomínky ke stanoviskům nebo námitkám účastníků řízení podaným po této lhůtě nebude přihlédnuto. Veřejností se podle § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí jedna nebo více osob. Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení též obec dotčená záměrem, nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčenou veřejností se podle § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech; právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

OCP MHMP poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů nebyla uplatněna závazná stanoviska a námitky nad rámec závazných stanovisek uplatněných k projektové dokumentaci v předstihu před podáním žádosti o vydání společného povolení dle níže uvedeného výčtu

vyjádření a stanovisek k záměru. Ve stanovené lhůtě se OCP MHMP nepřihlásil dle ust. § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí žádný účastník řízení.

Při stanovování okruhu účastníků řízení vycházel OCP MHMP z ust. § 115 vodního zákona. Za účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je považován oprávněný. Za účastníka řízení podle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona je považován správce vodního toku. Účastníci řízení jsou uvedeni jmenovitě v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.

**Posouzením podané žádosti, předložených dokladů a na základě ústního projednání bylo zjištěno:**

Druh nakládání s vodami: vypouštění přečištěných městských odpadních vod z ČOV Kbely do vod povrchových, do vodního toku Vinořský potok, projednávané ve stavebním řízení, které je součástí tohoto řízení (rozhodnutí je vydáno samostatně pod č.j. MHMP 743042/2022 ze dne 2. 5. 2022).

Popis nakládání s vodami, včetně účelu: vypouštění odpadních vod z intenzifikované čistírny městských odpadních vod do koncového recipientu – vodního toku Vinořský potok, tj. zneškodňování městských odpadních vod přiváděných na čistírnu odpadních vod po dobu platnosti povolení.

Stávající vodní dílo: ANO – jedná se o změnu stavby stávajícího vodní díla projednávanou ve společném řízení s povolením k nakládání s vodami.

Oprávněný k nakládání s povrchovými vodami: Hlavní město Praha, IČ: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, v tomto řízení jednající společností ZAVOS, s.r.o., IČ: 60203013, Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8.

**Rozsah požadovaného povolení k nakládání s vodami:**

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12

**Po 1. etapě výstavby:**

$Q_{\max} = 132,0 \text{ l/s}$                        $Q_{\text{prům}} = 69,4 \text{ l/s}$   
 $Q_{\text{měs.}} = 182\,500 \text{ m}^3/\text{měs.}$      $Q_{\text{rok}} = 2\,190 \text{ m}^3/\text{rok}$

V žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod jsou navrženy tyto emisní limity a bilanční hodnoty ukazatelů znečištění (jde o hodnoty odpovídající nejlepšímu dostupným technologiím dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech):

BSK <sub>5</sub> :	p= 14 mg/l	m= 20 mg/l	18,0 t/rok
NL:	p= 18 mg/l	m= 25 mg/l	23,0 t/rok

CHSK <sub>Cr</sub> :	p= 60 mg/l	m= 100 mg/l	78,0 t/rok
N <sub>celk</sub> :	průměr= 14 mg/l	m= 25 mg/l	30,0 t/rok
P <sub>celk</sub> :	průměr= 1,5 mg/l	m= 3 mg/l	3,2 t/rok

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.

## Po 2. etapě výstavby:

Q <sub>max</sub> = 185,0 l/s	Q <sub>prům</sub> = 95,9 l/s
Q <sub>més.</sub> = 252 000 m <sup>3</sup> /més.	Q <sub>rok</sub> = 3 030 m <sup>3</sup> /rok

V žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod jsou navrženy tyto emisní limity a bilanční hodnoty ukazatelů znečištění (jde o hodnoty odpovídající nejlepším dostupným technologiím dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech):

BSK <sub>5</sub> :	p= 14 mg/l	m= 20 mg/l	25,0 t/rok
NL:	p= 18 mg/l	m= 25 mg/l	32,1 t/rok
CHSK <sub>Cr</sub> :	p= 60 mg/l	m= 100 mg/l	108,2 t/rok
N <sub>celk</sub> :	průměr= 14 mg/l	m= 25 mg/l	42,4 t/rok
P <sub>celk</sub> :	průměr= 1,5 mg/l	m= 3 mg/l	4,5 t/rok

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.

Vodoprávní úřad provedl hodnocení vlivu vypouštění odpadních vod kombinovaným přístupem prostřednictvím aplikace KOMJAK, přičemž byl hodnocen vliv na vodní útvary k příslušnému kontrolnímu profilu. Toto hodnocení je součástí spisové dokumentace. Technologie čištění odpovídá BAT dle přílohy 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací pro veřejnou potřebu a o citlivých oblastech. Místu vypouštění odpadních vod odpovídá příslušný kontrolní profil „Obříství“ – Labe MPJCHMI\_0103 s obecnými požadavky na užívání povrchové vody a s atributem



„kaprové vody“. Navýšení bilančních hodnot v důsledku intenzifikace čistírny se v kontrolním profilu významně neprojeví. Požadavky na jakost v tomto profilu nejsou dodrženy v parametrech látkového odnosu pro nerozpuštěné látky, a to jak ve stávajícím stavu, tak ve stavu návrhovém. Příčinek intenzifikované čistírny k látkovému odnosu je u parametru NL simulován ze stávající hodnoty 4481,690 g/s na hodnotu 4482,301 g/s. Taková navýšení považuje vodoprávní úřad za málo významná.

Žádost o změnu povolení k nakládání s vodami byla doložena následujícími doklady:

Stanovisko OCP MHMP bylo vydáno dne 16. 2. 2021 pod č.j. MHMP 185242/2021. Souhrnné stanovisko z hlediska složkových právních předpisů na ochranu životního prostředí je souhlasné bez podmínek. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko bez podmínek. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí bylo konstatováno, že řízení o stavebním povolení je tzv. navazujícím řízením ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

OCP MHMP jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal dne 25. 4. 2018 pod č.j. MHMP 608106/2018 závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, s podmínkami. Do podmínek rozhodnutí nebyla převzata podmínka č. 5, týkající se stanovení emisních limitů, která byla splněna, ani podmínka č. 1 týkající se odčerpávání vyčištěné odpadní vody z ČOV Kbely pro závlahy golfového areálu společnosti Golf Vinoř, a.s., se netýká předmětu rozhodnutí. Předmětem tohoto rozhodnutí je povolení k souvisejícímu nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV Kbely do vod povrchových, do vodního toku Vinořský potok.

OCP MHMP jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal dne 17. 3. 2022 pod č.j. MHMP 461539/2022 souhlasné závazné stanovisko, kde ověřil, že nedošlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání.

Závazné stanovisko Odboru bezpečnosti, oddělení preventivní ochrany bylo vydáno dne 1. 2. 2021 pod č.j. MHMP 129677/2021 bez podmínek.

Stanovisko Povodí Labe, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku, bylo vydáno dne 25. 1. 2021 pod zn.: PLa/2021/001496. Podmínky stanoviska týkající se měření množství vypouštěných odpadních vod a dodržení hodnot vypouštěného znečištění, jsou shodné s podmínkami 1, 2, 3, 4, 5 tohoto rozhodnutí. Podmínky týkající se splnění zákonných předpisů nebyly použity, jelikož vyplývají přímo z legislativních požadavků. Ve stanovisku byla uvedena podmínka „Povolení k vypouštění odpadních vod bude vydáno na dobu nejdéle 5 let od dokončení stavby“. Tato podmínka nebyla uplatněna, řízení o povolení k nakládání s vodami je řízení návrhovému. Oprávněný navrhuje na základě své žádosti povolení k nakládání s vodami

na 10 let. OCP MHMP neshledal důvod ke stanovení kratší doby povolení. Správce vodního toku souhlasí s navrženým rozsahem nakládání s vodami včetně emisních limitů zbytkového znečištění.

Podmínky tohoto rozhodnutí byly stanoveny v souladu s ust. § 9 odst. 1, ust. § 10 odst. 4 vodního zákona a ust. § 3 odst. 2 písm. b) a c) nařízení vlády podrobnosti měření množství a jakosti vody.

Společné řízení zahrnuje i řízení o povolení změny stavby vodního díla (vydané podle ust. § 15 odst. vodního zákona). Zmíněné řízení je projednáváno v rámci výše uvedeného společného řízení (stavebního a povolení k nakládání s vodami), avšak OCP MHMP nemohl rozhodnout ve věci společně jedním rozhodnutím, neboť řízení o změně stavby vodního díla má odlišný odvolací orgán (Ministerstvo zemědělství) než řízení o povolení změny nakládání s vodami (Ministerstvo životního prostředí). Z uvedeného důvodu bylo nutné vydat ve věci povolení změny stavby vodního díla samostatné rozhodnutí. Z ust. § 9 odst. 5 vodního zákona vyplývá, že výroky rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení se navzájem podmiňují.

Na základě posouzení stavebního záměru s ohledem na jeho charakter včetně souvisejícího nakládání s vodami při dodržení stanovených podmínek a s přihlédnutím ke stanovisku správce vodního toku a povodí, lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Z uvedených důvodů rozhodl OCP MHMP tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na základě posouzení stavebního záměru s ohledem na jeho charakter, při dodržení stanovených podmínek a s přihlédnutím ke stanovisku správce povodí, lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Oprávněný se upozorňuje na plnění ohlašovacích povinností vyplývajících z ust. § 3 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.


Toto rozhodnutí je rozhodnutím odboru ochrany prostředí MHMP jako vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP podle zvláštních předpisů.


### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15

dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle ust. § 9 odst. 5 vodního zákona je možné povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené. V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k provedení vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují; pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení vodního díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami.

  
RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**  
ředitel odboru  
Odbor ochrany prostředí



### **Rozdělovník:**

#### I. Zveřejnění vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce:

- 1) Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím OCP MHMP
- 2) Úřad Městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9  
(IČO: 00231304 / IDDS: ji9buvp)  
se žádostí o vyvěšení na úřední desce a zpětného zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí

#### II. zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: (na doručenkou)

- 3) Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4  
(IČO: 26475081 / IDDS: i2cegr3)

#### III. účastníkům řízení

##### podle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona (na doručenkou)

- 4) Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové

(IČO: 70890005, DS: dbyt8g2)

IV. dotčeným orgánům: (na doručení)

- 5) MHMP OCP (z hlediska ochrany přírody a krajiny)
- 6) MHMP OCP (z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí)
- 7) MHMP Odbor bezpečnosti, Oddělení preventivní ochrany

V. na vědomí:

- 8) Česká inspekce životního prostředí, OI Praha-OOV, Wolkerova 40, Praha 6  
(IČO: 41693205 / 4dkdzty)
- 9) Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Evropská 866/67, Praha 6  
(IČO: 25656112 / IDDS: a75fsn2)
- 10) Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, Praha 10  
(IČO: 25656635 / IDDS: ec9fspf)
- 11) MHMP OCP/II – spis
- 12) MHMP OCP/II – Du