RAŽENÁ ŠTOLA PRO VÝSTAVBU
LITINOVÉ STOKY "D" DN 1400
Dočasná výztuž - profil K21 OO-O-02
Vzorový příčný řez vč. injektážních technologií
měř. 1:25



Schema typického štolového rámu
měř. 1:25



RAŽENÁ ŠTOLA PRO VÝSTAVBU
LITINOVÉ STOKY "D" DN 1400
Dočasná výztuž - profil K21 OO-O-02
Vzorový příčný řez
měř. 1:25



Dočasná výztuž - profil K21 OO-O-02
Podélný řez
měř. 1:25



RAŽENÁ ŠTOLA PRO VÝSTAVBU
LITINOVÉ STOKY "D" DN 1400
Trvalá výztuž- profil K21 OO-O-02
Vzorový příčný řez
měř. 1:25



POZNÁMKY

TOLERANCE PŘI RAŽBĚ ŠTOLY ± 100mm NA PŘÍČNÉ ROZMĚRY.

V RÁMCI RAŽBY ŠTOLY BUDE OVĚŘEN GEOLOGICKÉ POMĚRY. V PŘÍPADĚ GEOLOGICKÝCH GEOLOG. POMĚRŮ, NEŽ JSOU VYCHOZÍ PŘEDPOKLADY PROJEKTU, NEPRODLENĚ ZÁVODNÍ VE SPOLUPRÁCI SE ODPOVĚDNÝM BANSKÝM PROJEKTANTEM TETO ČÁSTI PŘIJMOU AKTIVNÍ OPATŘENÍ PRO ZMĚNU PŮDNÍ PODKA ZÁVALU, např. DĚLENÍ ČELBY LAVKAMI, DOČASNÉ ČELBOVÉ ČELBY, ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU STŘÍKANÝM BETONEM a t.p.

PŘI RAŽBĚ ŠTOLY JE NUTNÉ DODRŽET HNANÉ PŘEDRÁŽENÉ PAŽENÍ ZA POMOCI OCELOVÝCH PAŽNÍC UNION TAK, ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČNÝM NADVYTLAČOVÁNÍ VE VÝRUBU ŠTOLY. OCELOVÉ PAŽNICE UNION JE TŘEBA POMOCÍ DŘEVĚNÝCH KLÍNŮ "UTAHOVAT" TAK, ABY BEZPEČNĚ SPOLUPRACOVALY S VÝRUBEM. DÁLE JE NUTNÉ MINIMALIZOVAT VZNIK NADVYLOMŮ POMOCÍ POSTUPNÉHO ČLOVÁNÍ ČELBY a POUŽÍVÁNÍ VHODNÝCH MATERIÁLŮ PRO UCPÁVKU.

ROZTEČ JEDNOTLIVÝCH RÁMŮ BĚHEM RAŽBY SE MŮŽE OPERATIVNĚ MĚNIT OD 600-800mm PODLE AKTUÁLNÍ GEOLOGICKÉ SITUACE NA ČELBĚ.

PŘED ZAHÁJENÍM RAŽBY ŠTOLY JE NUTNÉ PROVĚŘIT ZA POMOCI GEORADARU PŘÍPADNÉ SKRYTÉ KAVERNY V PROSTORU POKLESOVÉ ZÓNY ŠACHTY A ROZRAŽKY. POKUD BUDOU KAVERNY DETEKOVÁNY, JE NUTNÉ TYTO PŘED ZAHÁJENÍM RAŽBY ZAPLNIT VYPLÝVÝM MATERIÁLEM.

NA POVRCH TĚŽNÍ JÁMY JE NUTNÉ ZŘÍDIT ČERPACÍ TÚŇ PRO UMÍSTĚNÍ ČERPADLA S DOSTATEČNOU KAPACITOU PRO ODČERPÁVÁNÍ PRONIKNUVŠÍCH PODZEMNÍCH VOD DO DÍLA.

VZHLEDEM K BLÍZKOSTI KOMUNIKACE V PLNÉM PROVOZU JE NUTNÉ BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽET TP A ZEMĚNÁ HNANÉ PŘEDRÁŽENÉ PAŽENÍ UNION JAKO SOUČÁST DOČASNÉ VÝZTUŽE.

ČETNOST UMÍSTĚNÍ MĚŘICÍCH KONVERGENČNÍCH BODŮ: 3ks a každý 3 RÁM DOČASNÉ LIT VÝZTUŽE.

V PŘÍPADĚ POKLESŮ TERÉNU I ZEMĚNÁ V POKLESOVÉ ZÓNĚ JÁMY (DOSAHUJÍCÍCH VAROVNÝCH STAVŮ), NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT ODPOVĚDNÉHO BÁŇSKÉHO PROJEKTANTA TÉTO ČÁSTI.

V PŘÍPADĚ RAPIDNÍ ZMĚNY GEOLOGIE NA SVYNOU NEDSOUDRŽNOU KONZISTENCI - NAPŘ. PÍSEK - BUDE PROFIL OPERATIVNĚ ZMĚNĚN NA PRAŽSKÉ TUNELOVACÍ RÁMY, KTERÉ JSOU PRO TUTO GEOLOGICKOU VARIANTU PODSTATNĚ VHODNĚJŠÍ.

DETAILNÍ ŘEŠKA PRO RAŽBU A JEJÍCH ŘEŠENÍ JSOU ZPRACOVÁVÁNA V RIZIKOVÝCH ANALÝZÁCH JEDNOTLIVÝCH POZEMNÍCH OBJEKTŮ.

V PŘÍPADĚ, ŽE VYSKYTUJÍCÍ SE BLÍŽNÉ PRVKY DOSÁHNOU STAVŮ NEBEZPEČNÝCH PRO LIDSKÝ ORGANISMUS, BUDOU ŠTOLOVÁCI RÁMY UKLÍZENY NA OBVYKLÝ AEREGENOVANÝ PRAŽEC.

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM MUSÍ BÝT V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 55/1996 Sb.

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM MŮŽE PROVÁDĚT POUZE FYZICKÁ/PRÁVNICKÁ OSOBA S OPRÁVNĚNÍM K ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM. PODLE zákona č. 61/1988Sb.

PLOCHA VÝRUBU ŠTOLY : cca 3,81m²
SVĚTLÝ VÝRUB ŠTOLY : cca 2,62 / 2,15m²

CELKOVÁ DÉLKA RAŽENÉHO ÚSEKU ŠTOLY JE cca 139,45m
ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU SE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ POHYBUJE cca na úrovni 185,46 m.n.m.

ÚROVEŇ POČVY ŠTOLY SE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ POHYBUJE V HLOUBCE cca 7,175m POD STÁVAJÍCÍM TERÉNEM.

NADLOŽÍ ŠTOLY SE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ POHYBUJE V HLOUBCE cca 4,84m POD STÁVAJÍCÍM TERÉNEM.

TATO PD NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ PRO STAVEBNÍ PSV.

Základní povinnosti vyplývající ze zákona č.263/2016 Sb. „Atomový zákon" a vyhlášky č.422/2016 Sb. „o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje"

Vzhledem k tomu, že pracovištěm s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu je podle vyhlášky č.422/2016 Sb. pracoviště, na kterém se provádí dle § 87 písm. q) horniční činnost, jízm. r) činnost provádění hornických způsobem v podzemí, je podle § 93 odst. (2) zákona č. 263/206 Sb. každý kdo vykonává činnosti, při níž je provozovna pracoviště, kde se provádí HČ resp. ČPHZ povinen:
a) zajistit měření za účelem stanovení osobních dávek pracovníka a evidenci výsledků měření a osobních dávek pracovníka,
b) oznamovat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost informace o pracovišti, výsledcích měření a osobních dávkách pracovníka,
c) zajistit optimalizaci radiační ochrany pracovníka, pokud je překročena stanovená úroveň,
d) vést evidenci údajů po dobu nejméně 5 let odst. 3 a
e) informovat pracovníka o
možném zvýšeném ozáření z přírodního zdroje záření,
výsledcích měření na pracovišti, osobních dávkách stanovených měřením a o souvislosti zdravotní újmě v důsledku ozáření provedených opatřeních ke snížení ozáření.

VÝKAZ ŠTOLOVACÍHO MATERIÁLU PRO TYPICKÝ RÁM K21 OO-O-02

Hmotnost 1ks rámu K21 na záběr = 730,81kg
Celkem bude použito 34ks rámů OO-O-02 pro úsek štoly dl.27,5m´ z D.1 směrem na TŠ D.2
Celkem bude použito 61ks rámů OO-O-02 pro úsek štoly dl.48,56m´ z TŠ D.2 směrem na TŠ D.3
Celkem bude použito 62ks rámů OO-O-02 pro úsek štoly dl.50,0m´ z TŠ D.3 směrem na TŠ SK D
Součástí každého záběru bude 33ks ocelových trubek/jehel dl. 2,0m min. Ø 30mm pro zlepšení nadloží

Prvek	Profil	ks	Mat. jazk	Délka (m)		Hmotnost (kg)	
				jednot.	celkově	jednot.	celkově
STROPNICE "A"	K 21	1	ks	2,30/ks	2,60	20,74 /ks	41,7
STOJKA "B"	K 21	2	ks	2,50/ks	5,00	20,74 /ks	103,7
ROZPÍNKA	OCEL.TRUBKA DN 53/3	5	ks	0,80	4,20	5,340 /ks	19,3
OCELOVÉ PAŽNÍKY	UNION	28	ks	2,00	56,80	8,240 /ks	476,0
SPOJKA RÁMU	S - 70 Z	4	ks			2,00	8,00
TŘMEN SPOJKY +č. 2ks MATICE	M 27	4	ks			1,81	7,24
ROZPĚRNÝ PRÁH	U č.160	1	ks	2,85/ks	2,85	18,80 /ks	53,6
BOČNÍ ZARÁŽKA	L č.50/50/5	2	ks	0,125/ks	0,25	3,77 /ks	0,94
MEZISOUČET						kg	716,51
Přirážka na prořez - 2 %						kg	14,3
CELKOVÁ HMOTNOST 1ks rámu OO-O-02						kg	730,81

SEZNAM NEKOVOVÉHO MATERIÁLU PRO 1 RÁŽENÝ ZÁBĚR:

DŘEVĚNÉ KLÍNY: cca 25ks
DŘEVĚNÁ ODSTAVNICE - FOŠNA tl. 30mm: min. 5ks (2m dl.)
DŘEVITÁ VATA - HEBOŽ: cca 1/2 BALÍK
RÁDLOVACÍ DRÁT: cca 5m

BĚHEM RAŽBY JE NUTNÉ MÍT PŘIPRAVEN HAVARIJNÍ SKLAD JEHOŽ VYBAVENÍ JE MINIMÁLNĚ KOMPLETNÍ MATERIÁL PRO 1 RADICÍ ZÁBĚR + NOUZOVÁ VÝDŘEVA Z KULATINY tl. min.200mm.

DÉLKA ŠTOLY: 126,06m´
HRUBÝ VÝRUB ŠTOLY : 6,63m²
SVĚTLÁ PLOCHA ŠTOLY : 4,78 / 4,18m²
PLOCHA STŘÍKANÉHO BETONU C16/20: 1,92m²
PLOCHA PODKLADNÍHO BETONU C12/15: 0,51m²
DÉLKA PODKLADNÍ OCEL. SÍTĚ B 500A-Q 443-8-150/150 (Přesah sítě2 oka): cca 2,8m´
PLOCHA VÝPLŇOVÉHO POPÍLKOCEMENTOVÉHO STABILIZÁTU cca 0,96m²
PLOCHA BETONOVÉHO TRUBNÍHO LOŽE C16/20: cca 1,4m²

Dočasná výztuž - profil K21 OO-O-02
Půdorysný řez
měř. 1:25



Trvalá výztuž - profil K21 OO-O-02
Podélný řez
měř. 1:25



Trvalá výztuž - profil K21 OO-O-02
Půdorysný řez
měř. 1:25



6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	31.12.2022	Ing. Rinn
1	ČISTOPIS	13.12.2019	Ing. Rinn
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

VYPRACOVAL	Kamenický	HIP	Ing. Kuba, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Holuša
PROJEKTANT	Kamenický	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	12/2022
OBJEDNATEL	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA.			OKRES	Praha Bubeneč
AKCE	ÚČOV NÁTOKOVÝ LABYRINT LEVÝ BŘEH CELKOVÁ PŘESTAVBA A ETAPA 0004 STAVBA č. 6963 Přeložky stok B a D			ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9242-02-04
				STUPEŇ	TDW
				FORMÁT	10xA4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	013083/19/1
ČÁST STAVBY	PROJEKT ČPHZ			SO/PS	
PŘÍLOHA:	RAŽENÁ ŠTOLA STOKY "D" - var. LITINOVÉ POTRUBÍ DN 1400			ČÍSLO PŘÍLOHY	E.8.14
					P S

Tato dokumentace včetně všech příloh (a výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).