

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejná zakázka: „**Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha**“, ev. č. Z2021-034411

Zadavatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**  
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  
IČO: 256 56 112

Zadavatel obdržel dne 1. října 2021 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ke shora uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel tímto poskytuje k žádosti o vysvětlení ze dne 1. října 2021 níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti o vysvětlení.

### **Přesné znění žádosti o vysvětlení:**

*V zájmu přípravy kvalitního návrhu technologie upgradingu bioplynu na biometan prosím o poskytnutí detailního rozboru bioplynu, který vstupuje do této technologie dle PD, s uvedením zejména obsahu H<sub>2</sub>S, N, O<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, siloxanů a případně rozboru VOC (pokud se vyskytují).*

*Probíhá jakákoliv předúprava surového bioplynu z plynojemu vyhnívacích nádrží před vstupem k do předmětu plnění Veřejné zakázky?*

### **Odpověď na žádost o vysvětlení (vysvětlení zadávací dokumentace):**

*Zadavatel v reakci na žádost poskytuje kopie protokolů z podrobných analýz kalového plynu ÚČOV, které ve shodném termínu zahrnují jak vzorek surového plynu na výstupu z vyhnívacích nádrží, tak vzorek plynu odebraný na výstupu ze stávající úpravně na ÚČOV, zajišťující přečištění kalového plynu pro ochranu stávajících kogeneračních jednotek ÚČOV. Zadavatel rovněž poskytuje výsledky provozního sledování koncentrací siloxanů a sulfanu na adsorbérech s GAU stávající úpravně na ÚČOV. Sulfan se pouze monitoruje, úpravně neslouží ke snižování jeho koncentrací v kalovém plynu.*

*Předmět plnění veřejné zakázky by měl být řešen pro trvalý provoz jak na surový kalový plyn bez přečištění, tak na kalový plyn po přečištění ve stávající úpravně ÚČOV. Připojení předmětu plnění veřejné zakázky na stávající plynovodní rozvody ÚČOV bude dle PD realizováno tak, že provozně bude umožňovat volbu zásobování předmětu veřejné zakázky surovým nebo přečištěným kalovým plynem.*

*K dotazu dodavatele, zda „probíhá jakákoliv předúprava surového bioplynu z plynojemu vyhnívacích nádrží před vstupem k do předmětu plnění Veřejné zakázky“, zadavatel sděluje, že ve stávající úpravně dochází k odstraňování vody a siloxanů ze surového kalového plynu.*

*Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace tvoří následující dokumenty:*

*Příloha č. 1 - Protokol o zkoušce-kalový plyn surový,*

*Příloha č. 2 - Protokol o zkoušce-kalový plyn přečištěný,*

*Příloha č. 3 - Tabulka výsledků provozního sledování koncentrací siloxanů a H<sub>2</sub>S.*

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tento dokument obsahující vysvětlení zadávací dokumentace je v souladu se ZZVZ uveřejněn na profilu zadavatele.

Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.  
Mgr. Filip Karpíšek, advokát  
zástupce zadavatele