PŘÍPRAVA ZPĚVNĚNÉ PLOCHY POD PROVIZORNÍ KONTEJNERY. NÁSYP ZE ŠTĚRKU FRAKCE 0/63, SILNIČNÍ PANELY 5000x3000x150 mm

PROVIZORNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY PRO ZAŘÍZENÍ ODBĚRU VZORKŮ

1` 2` 3`

VRCH DESKY 181,79

DNO 179,69

ODTOKOVÝ ŽLAB

PROVIZORNÍ KONTEJNER ODBĚR VZORKŮ

PROVIZORNÍ KONTEJNER ELEKTRO, MaR

UKLIDŇOVACÍ KOMORA

VÝTLAČNÉ POTRUBÍ PROVIZORNÍCH ČERPADEL, NEREZ 609,6x3 mm, PN10 – PO STAVBĚ BUDE PONECHÁNO JAKO TRVALÉ!!!

NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

NAVRTÁVACÍ PAS S LITINOVÝM ŠOUPÁTKEM DN50, OVLÁDÁNÍ ZEMNÍ SOUPRAVOU A T-KLÍČE

NOVÁ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY, PE-HD 63x3,8 mm, PN10 VODOMĚRNÁ SESTAVA FIQ-016 UMÍSTĚNA UVNITŘ OBJEKTU ODBĚRU VZORKŮ

RUŠENÝ VÝTLAK ODBĚRU VZORKŮ DO STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI PRO ANALÝZU VZORKŮ OV, DN50

DEZODORIZAČNÍ JEDNOTKA PRO ODTAH VZDUŠINY Z NÁTOKOVÉHO OBJEKTU, VÝMĚNA VZDUCHU 4x ZA HODINU, KAPACITA JEDNOTKY 3 200 m3

SAMOČISTÍCÍ MECHANICKÉ ČESLE, HRUBÉ S PRŮLINOU 40 mm, SKLON = 80°, MAX. PRŮTOKOVÉ MNOŽSTVÍ = 3 730 l/s

DVOUSPIRÁLOVÝ HORIZONTÁLNÍ DOPRAVNÍK SHRABKŮ, MAX. VÝKON = 2x8m³/hod, DÉLKA ŽLABU = 18 000 mm

JEŘÁBOVÁ DRÁHA PRO MANIPULACI SE STROJNÍM VYBAVENÍM, HMOTNOST 4 531 KG, NOSNOST 10 000 KG, ROZPĚTÍ 14,2 m, VÝŠKA ZDVIHU 20 m

DVOUSPIRÁLOVÝ HORIZONTÁLNÍ DOPRAVNÍK SHRABKŮ, MAX. VÝKON = 2x8m³/hod, DÉLKA ŽLABU = 1 000 mm

Kabelové žlaby 300x100 4,7m nad podlahou

Kabelové žlaby 300x100+250x100 4,7m nad podlahou

Kabelový žlab 50x50 3,5m nad podlahou

Prostup z rozvodny DN90

Prostup 400x400mm, 800mm pod úrovní terénu z vrstvu do prostoru pod strešním v 1.NP

Kabely vedeny v krytém kabelovém žlabu 500x150 na zdi

Prostupy 500x100mm z prostoru pod střechou a dále nahoru do ZKP- Rozvodna

RM007

FIQ 016

ODBĚR VZORKŮ 22,57 m²

SKLAD 15,54 m²

WC 1,58 m²

CHODBA 6,47 m²

184,75

Kabelové žlaby 300x100+250x100 2,8m nad podlahou češlovny

M015 2,0kW

M016 2,0kW

M017 2,0kW

M018 2,0kW

M027 2x5,5kW

M026 2x7,5kW

M022 4,0kW

M023 4,0kW

M024 4,0kW

M025 4,0kW

M014 2,0kW

M037 7,5kW

M038 2,0kW

Kabelový prostup 600x600 pro žlaby 500x100 + 2x250x100 4500mm nad podlahou češlovny

Prostupy 150x150mm ve výšce 5m nad podlahou češlovny

Prostupy 300x150mm ve výšce 5m nad podlahou češlovny

RM042 6,0kW

RM043 3,2kW

Kabelové žlaby 500x100+2x250x100 5m nad podlahou

Trubka Ø70

Trubka Ø30

TOTAL STOP -2bSEM4

Kabelové žlaby 300x100+250x100 4,7m nad podlahou

Rozvaděč vah RM-041

Rozvaděče češlovny RM-021

Kabelový žlab 500x100+2x250x100 5m nad podlahou

Trubka Ø90

Rozvaděč vozíky RM-033

Kabelový žlab 250x100 5,5m nad podlahou

M011 2,0kW

M012 2,0kW

M013 2,0kW

M033 0,37kW

M004 27kW

M005 27kW

M034 0,37kW

Trubka Ø50

M047 2,0kW

HMOTNOSTI:
- KONTEJNER PLNÝ 12,5 t
- KONTEJNER PRÁZDNÝ 3,0 t
- PODVOZEK 2,5 t
- KOLEJNICE 1,4 t
- TĚLESO VÁHY 9,0 t

provozní voda

DEZODORIZAČNÍ JEDNOTKA PRO ODTAH VZDUŠINY Z ČESLOVNY, VÝMĚNA VZDUCHU 1x ZA HODINU, KAPACITA JEDNOTKY 5 000 m3

DILATAČNÍ MÍSTA KOLEJOVÉ DRÁHY

NEJZAZŠÍ POZICE KONTEJNERU NA SHRABKY, VENKOVNÍ UMÍSTĚNÍ

BETONOVÝ OPĚRNÝ BLOK PRO OPŘENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ DN600

NOVÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ VZORKOVANÉ OV, NEREZ 60,3x3 mm, PN10

NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VZORKOVANÉ OV, PE-HD 160x9,5 mm

VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO S ELEKTROPOHONEM, 2000x2000 mm

3x NÁTOK ODPADNÍ VODY ZE STOK ACK PRŮTOČNÝ PROFIL ø2000 mm

M001 2,0kW

M002 2,0kW

M003 2,0kW

VRCH KOPULE 185,35

ODTAH VZDUŠINY Z PROSTORU NÁTOKOVÉHO OBJEKTU, NEREZ DN450

SKLOLAMINÁTOVÉ ZASTŘEŠENÍ 5x KOPULOVITÝ SEGMENT, ŠÍŘKA SEGMENTU 1515 mm, ZÁTĚŽ SNĚHEM DO 0,7 kN/m2, ZÁTĚŽ OBSLUHOU DO 2 kN/DÍL

REVIZNÍ OTVOR PRO VSTUP NA ÚROVEŇ 181,40, 600 x 800 MM

KRYCÍ POCHOZÍ PLECH, VYROVNÁNÍ NA VÝŠKOVOU ÚROVEŇ 184,75 – DODÁVKA STAVBY

KOLEJOVÁ DRÁHA PRO POJEZD S KONTEJNEREM, ROZPĚTÍ KOLEJNIC 1420 mm

KONTEJNER PRO AKUMULACI SHRABKŮ – VLASTNÍ DODÁVKA INVESTORA

KABEL VN

SPIRÁLOVÝ HORIZONTÁLNÍ DOPRAVNÍK SHRABKŮ DO KONTEJNERU, VÝKON CCA = 15m³/hod, DÉLKA ŽLABU = 11 300 mm

A A´ B B´ C C´ D D´ 1 2 3

Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:
Rev. A			
Rev. B			
Rev. C			

k.ú.Bubeneč (730106) Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín www.d-plus.cz
tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Aleš PRAGER	Zodp. projektant: Ing. Tomáš Lipták	Vypracoval: Ing. Rostislav Holý	
MÚ (OÚ): MÚ Praha 6	Kraj: Hlavní město Praha	Datum:	01/2020
Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1		Stupeň:	DPS
Zakázka: ÚČOV - doplnění hrubého předčištění před HČS (číslo investiční akce 1/2/P31/00) D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.2 PS02 - ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST		Číslo zakázky:	4053/1/2018
		Měřítko:	1:100
		Počet formátů A4:	8 Č. kopie:
Obsah: D.2.2.7 PŮDORYS VNITŘNÍCH KABELOVÝCH TRAS		Číslo přílohy: D.2.2.7	Revize: