


SO 01 - PŮDORYS 1.PP, M1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	SKL.	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01.01	Dmychárna	169,06	keramická dlažba	F2	VPC omítka + obklad	akust. podhled	v. ker. obk. = 3,0m

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	Vodostavební beton: C30/37–XA1(CZ)–Cl 0,20–Dmax22–S3, max. průsak 50mm dle ČSN EN 12390–8
	Žlb konstrukce: C30/37–XC2(CZ)–Cl 0,20–Dmax22–S3
	Prostup
	Poznámka týkající se podlahy (viz výpis podrobností)

POZNÁMKY:

AKUSTICKÝ PODHLED BUDE V MÍSTĚ POKLOPŮ VE STROPĚ UKONČEN U TĚCHTO OTVORŮ S NABĚHY TAK JAK JE ZAKRESLENO NAPŘ. V PŘÍLOZE – ŘEZ A–A.
PROSTUPY VE STROPĚ BUDOU ZATĚSNĚNY TAK, ABY PROSTUP MĚL MIN. $R_w=26dB$.



Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú. Vinoř [782378]

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.			
Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247		www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Viktor MÍCHAL	Zodp. projektant: Ing. Viktor NÝČ	Vypracoval: Ing. Jiří Čtveráček	
MÚ (OÚ): Městská část Praha - Vinoř	Kraj: Hlavní město Praha	Datum:	02/2025
Investor: Hlavní město Praha, zastoupené PVS a.s.		Stupeň:	DPS
Zakázka: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř		Číslo zakázky:	4047/2/2024
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko-stavební část		Měřítko:	1:50
Obsah: SO 01 VSTUPNÍ ČERPACÍ STANICE, HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ PŮDORYS 1.PP	Číslo přílohy: D.1.1.01.2	Počet formátů A4:	8x A4
		Revize:	Č. kopie: