

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú. Vinoř [782378]

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

 <p>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.</p>				<p>Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247</p>		<p>www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz</p>	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Viktor MÍCHAL		Zodp. projektant: Pavel KOHOUTEK		Vypracoval: Pavel KOHOUTEK			
MÚ (OÚ): Městská část Praha - Vinoř		Kraj: Hlavní město Praha		Datum:		02/2025	
Investor: Hlavní město Praha, zastoupené PVS a.s.				Stupeň:		DPS	
Zakázka: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 ČOV Vinoř D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				Číslo zakázky:		4047/2/2024	
				Měřítko:			
				Počet formátů A4:		2	Č. kopie:
Obsah: SO 04 STROJOVNA KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SPECIFIKACE				Číslo přílohy: D.1.4.1.2		Revize:	

ČOV Vinoř - SO 04 Strojovna kalového hospodářství
ZDRAVOTECHNIKA
Specifikace

Pol.	Popis položky	Měr.j.	Počet	Jednotková cena		Cena bez DPH	
				dodávka	montáž	dodávka	montáž
	Vnitřní vodovod						
1.	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 spoj.polyfuzně D20x3,4	bm.	2				
2.	Fitinky D20 (kolena, T-kus, zástrčky, nástěnné kolena, mufny)	%	500				
3.	Uzavírací ventil G3/4" s vypouštěním	ks.	1				
4.	Vodoměr Q=1,5 m3/h, DN 15	ks.	1				
5.	Výtokový ventil na hadici DN 15	ks.	1				
6.	Objímky pro uchycení potrubí do dn 25	ks.	4				
7.	Pomocný materiál (stavební zátky potrubí, těsnění)	kpl.	1				
8.	Stavební přípomocce (vysekání, vyvrtání začistění otvorů)	kpl.	1				
9.	Tlaková zkouška a proplach potrubí	kpl.	1				
	Vnitřní kanalizace						
10.	Dvorní vpusti DN 100 - nerez	ks.	4				
11.	Podlahová vpust DN 70, mřížka 150x150, v provedení z nerez	ks.	1				
12.	Napojení odvodňovacích žlabů boční na nerez DN 100, atyp	ks.	5				
13.	Napojení odvodňovacích žlabů spodní na nerez DN 100, atyp	ks.	4				
14.	Trubka ocelová bezešvá nerez DN 100 (Ø101,6x2)	bm.	40				
15.	Varné fitinky nerez DN 100, kolena, napojení, apod.	%	100				
16.	Trubka ocelová bezešvá nerez DN 32 (Ø35x1,5)	bm.	4				
17.	Varné fitinky nerez DN 32, kolena, napojení, apod.	%	100				
18.	Pomocný materiál (elektrody, filcový pás,)	ks.	1				
19.	Vrtání otvoru do DN 150 do betonu, včetně tlakového utěsnění potrubí do DN100)	ks.	14				
20.	Umyvadlová zápachová uzávěra HL 132/30	ks.	1				
21.	Odpadní ventil umyvadlový s pružinovým uzávěrem G 6/4"	ks.	1				
22.	Pomocný materiál (závěsy potrubí)	kpl.	1				
23.	Stavební přípomocce (vysekání, začistění otvorů)	kpl.	1				
24.	Pružná hadice pro připojení DN 20, L=300	ks.	1				
	Zařizovací předměty						
25.	Keramické umyvadlo šíře 600/650 bez otvoru pro baterii	ks.	1				
26.	Elektrický průtokový ohřívač vody, včetně jednovtokové umyvadlové baterie. Příkon 3,5 kW / 230 V.	ks.	1				
	Ostatní						
27.	Ponorné čerpadlo s plovákem do jímky 1,5m ³ /hod, 230V	ks.	1				
28.	Potrubí pro přečerpávání - PPR Ø32x2,9 včetně fitinek	bm.	10				
29.	Vyčištění dvorní vpusti, renovace kanálové mříže, nový šachtový koš	kpl.	1				
30.	Zprovoznění a zkoušky	kpl.	1				
31.	Doprava a přesun hmot	kpl.	1				
	Cena celkem v Kč bez DPH						