




SO 09 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁKLADOVÁ DESKA - tvar




PŘÍČNÝ ŘEZ




PODÉLNÝ ŘEZ




ZÁKLADOVÁ DESKA - výztuž



PŘÍČNÝ ŘEZ



PODÉLNÝ ŘEZ



DISTANČNÍ VÝZTUŽ V DESCE



DISTANČNÍ ŽELEZO 2ØR16/m2

BETON: C30/37 - XA1(CZ) - XF3(CZ)- CI 0,2 - Dmax.22 - S3
MAX. PRŮSAK 50mm DLE ČSN EN 1239-8

OCEL: B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE: 40mm

MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE: 150kg/m3

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAŽU OZNACENE '*'.

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú. Vínof [782378]

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

<div><div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.</div></div>		Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247		www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Viktor MÍČHAL		Zodp. projektant: Ing. Karel JANOCH		Vypracoval: Dana KOUNOVSKÁ	
MÚ (OÚ): Městská část Praha - Vinof		Kraj: Hlavní město Praha		Datum:	02/2025
Investor: Hlavní město Praha, zastoupené PVS a.s.				Stupeň:	DPS
Zakázka: Stavba č. 3145 TV Vinof, etapa 0012 - ČOV Vinof D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.2 Stavebně konstrukční řešení				Číslo zakázky:	4047/2/2024
				Měřítko:	1:50
				Počet formátů A4:	6
Obsah: SO 09 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ - DÁVKOVÁNÍ GLYCEROLU SO 10 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ - DÁVKOVÁNÍ SÍRANU ZÁKLADOVÁ DESKA - výztuž				Číslo přílohy: D.1.2.9.1	Revize: