

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL


<div>Sweco a.s.</div> <div>Táborská 31, 140 16 Praha 4</div> <div>IČO: 26475081 www.sweco.cz</div>	<div>SWECO</div> <div></div>	VYPRACOVAL	Ing. Mráz	
		PROJEKTANT	Ing. Mráz	
		HL. PROJEKTANT	Ing. Píkal	
		TECH. KONTROLA	Ing. Novák	
		ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	
OBJEDNATEL:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	ČÍSLO ZAKÁZKY	10-4156-3801	
1/1/520/22 Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína Retenční nádrž JIH		STUPEŇ	DPS	
		DATUM	03/2025	
		FORMÁT		
		MĚŘÍTKO		
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	001241/25/1	
ČÁST:	RN JIH	SO/PS	SO 02.1	
PŘÍLOHA:	ROZVADĚČ RS0.1 - DOPLNĚNÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.5.1.2.3	b
				1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: D.1.2.5.1.2.3 ! ROZVADĚČ RS0.1 - DOPLNĚNÍ ! 001241!25!1 ! 10-4156-3801.dwg



# ROZVADĚČ "RSO.1



## NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

PŘÍVOD 3LPEN, ~50Hz, 230V, TN-C  
ROZVOD 3L,N,PE, ~50Hz, 230V, TN-S

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) v soustavě TN:

Přívod – automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy

Rozvod – automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy

- ochranným pospojováním

- proudovým chráničem

Ochrana před přímým dotykem (před dotykem živých částí) v soustavě TN:

- základní izolace živých částí

- přepážky nebo kryty.

ROZVADĚČ, ROZMĚRY VxŠ 500x600 mm.

PLAST

BARVA ŠEDÁ - RAL 7032.

KRYTÍ IP54/IP20.

