


- POZN:
- ELEKTROVODY PROVEDENY POVRCH V EL. ŽLÁBECH A TRUBKÁCH
  - PROVEDENO POSPOJENÍ A UZEMNĚNÍ
  - KABELOVÉ ŽLABY A ROSTY VODIVÉ PROPOJIT
  - MINIMÁLNÍ KRYTÍ EL. PŘÍSTROJŮ IP54
  - VÝŠKY OVLÁDÁČŮ V PRÁVU 1,5 M OD PODLAHY
  - UKONČENÍ EL. VÝVODŮ PROVĚST DLE POŽADAVKŮ DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
  - VÝKRES NAVRŽUJE NA TECHNOLOGII, VÝKRESY ELEKTROTECHNOLOGIE, ÚT A VZT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EKTŘICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	
ZÁKLADNÍ OCHRANA - OCHRANA PŘED PŘÍMÝMI DOTIKEM	411.2 ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPAŽKAMI, KRYTÍ V PROSTORÁCH PŘÍSTUPNÝCH POUZE OSOBAM ZNALÝM NEBO POUČENÝM A OSOBAM POD JEJICH DOZOREM NAVIC ZABRAŇOUJÍ POLOHOU OCHRANA PŘÍ POKRSE - OCHRANA PŘED DOTIKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA ZVÝŠENÁ	411.3.1 OCHRANNE UZEMNĚNÍ A OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA (PROUDOVÝM CHRÁNÍCEM)
OCHRANA ZVÝŠENÁ	412. DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE 413. EKTŘICKÉ ODPOJENÍ 414. OCHRANA MALÝMI VAPĚTIMI SV A PV
OCHRANA DOPLNKOVÁ	415.1 PROUDOVÉ CHRÁNÍCE 415.2 DOPLNKOVÁ OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ

Sweco a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz		<b>SWECO</b> 	
OBJEDNATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s.		ČÍSLO ZAKÁZKY 10-4156-3801	
1/1/520/22 Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína Retenční nádrž JIH		STUPEŇ DPS	
ČÁST: ELEKTRO TECHNOL. ČÁST		DATUM 03/2025	
PŘÍLOHA: DISPOZICE - ŘEZ RN		FORMÁT MĚŘÍTKO	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO 001133/25/1	
		SO/PS SO 02.1	
		ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.5.2.2.4	
		1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je důležitým vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výskisu číslo 01 nebo originálu přílohy (matrič).

Název souboru: D.2.2.5-RETENČNÍ NÁDRŽ JIH-ŘEZ-C-EL.dwg

