

Půdorysný řez A - A na kótě cca 180,60



1. Bude ukončen režim provizorního čerpání. Čerpadla budou demontována a uskladněna (celá nosná konstrukce po flexibilní spoj). Výtlačná potrubí budou ponechána v místě instalace pro možnost použití v budoucnu.
2. Budou uzavřena (pokud nebyla již dříve) všechna stávající stavidla na přívodu odpadní vody ke šnekovým čerpadlům. Jejich pohony (mimo desek) mohou být již kompletně demontovány.
3. Nátok odpadní vody již bude v novém (dočasném) průtokovém režimu. Tzn., že nátok na HČS bude přes dešťový přeliv 1°. Je tedy nutno počítat s trvale (po dobu výstavby nové česlovny) zvýšenou hladinou na přítoku.
4. Takto připravená trasa je schopna provést již i dešťový průtok.

— STAVEBNÍ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ  
— KONSTRUKCE DOKONČENÉ V PŘEDEŠLÉ ETAPĚ  
- - - KABEL ELEKTRO - VYSOKÉ NAPĚTÍ

$$\pm 0,000 = X \text{ m n.m.}$$

Rev. E			
Rev. D			
Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú.Bubeneč (730106)

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

 <b>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.</b>		Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247		www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz	
--	--	--	--	-----------------------------------	--