

## ZNAČENÍ OSVĚTLENÍ

RP1.1-1.01.a
RP1.1 - rozvaděč napájející daný okruh, číslice za pomlčkou označuje číslování vývodu v rozvaděči;
světlé dvě číslice označují místnost ze stavební části, případně písmeno pro společné spínání
DA1.1-1 - řízení světlel pomocí DALI, první číslice - označení řídící jednotky, druhá číslice - rozvaděcí sběrnice na dané jednotce (1-3, případně v rozšiřující jednotky 4-6), číslice za pomlčkou - označení adresy na sběrnici (1-64)

## Poznámka:

Nouzové svítidla budou vždy napájena ze stejného obvodu jako standardní osvětlení daného prostoru, aby při výpadku byla v provozu svítidla v prostoru postižením výpadkem.

Kabeláž pro řízení svítidla bude z 1.PP vyvedena do 1.NP, kde bude vedena v podhledu nebo v instalačních lištách až do místa ovládání jednotlivých místností. Kabeláž bude vedena v podlahovém otvoru a po konzultaci s architekty bude veden v drážce po fasádě. Pro sběrnu bude veden stíněný kabel pro napájení i řízení DALI - CYKY-J (CD904-R) 5x1,5, sdružení kabelu proběhne v podomítkové krabici nebo v podhledu (technologická krabice).

## LEGENDA SPÍNAČŮ OSVĚTLENÍ

Vratný spínač (tlačítko), řaz. 1/0, pod omítku, 230V, 10A, IP44, vč. vstupního modulu DALI 2 (tlačítko / spínač) v hluboké krabici pod přístrojem, napájení ze sběrnice DALI

Vratný spínač (tlačítko), řaz. 1/0, pod omítku, 230V, 10A, vč. vstupního modulu DALI 2 (tlačítko / spínač) v hluboké krabici pod přístrojem, napájení ze sběrnice DALI

Jednopólový vypínač, řaz.1, pod omítku, 230V, 10A, IP44, vč. vstupního modulu DALI 2 (tlačítko / spínač) v hluboké krabici pod přístrojem, napájení ze sběrnice DALI

Jednopólový vypínač, řaz.1, pod omítku, 230V, 10A, vč. vstupního modulu DALI 2 (tlačítko / spínač) v hluboké krabici pod přístrojem, napájení ze sběrnice DALI

Pohybová čidla DALI 2 s dosahem přítomnosti pro spínání osvětlení, 360°, dosah 8m (průměr kruhového), napájení ze sběrnice DALI

LED

Vývod pro zdroj LED pásku, 230V, 10A, značení dle svítidla

RK

Vývod 230V, 10A, pro informační systém, x - označení vývodu v rozvaděči

## TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

| Č. M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKY | PLOCHA CELKEM (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | LOBBY | 85736/65.0 | BETONOVÁ PODLAHA | PROHLÁVKOVÁ MDF | OCELOVÝ PORCHŘÍŽ P1 / MDF PODHLEDY P2 | | |
| 10.02 | ŠATNA | 8868/40.00 | BETONOVÁ PODLAHA | ŠTUK | SDK PODHLEDY P3 | | |
| 10.03 | ŠATNA PERSONÁL | 2781/80.04 | BETONOVÁ PODLAHA | ŠTUK | SDK PODHLEDY P3 | | |
| 10.04 | PŘEDSÍŇ | 4043/81.08 | BETONOVÁ PODLAHA | ŠTUK | SDK PODHLEDY P3 | | |
| 10.05 | KOMPENZAČNÍ MÍSTNOST | 256,84 | BETONOVÁ PODLAHA | ŠTUK, PROHLÁVKOVÁ MDF | OCELOVÝ PORCHŘÍŽ P1 | | |
| 10.06 | ŠATNA | 6241/24.05 | BETONOVÁ PODLAHA | ŠTUK | SDK PODHLEDY P3 | | |
| 10.07 | ZÁZEMÍ | 95,06 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUK | ŠTUK | | |
| 10.08 | SCHODIŠTĚ | 10995/68.8 | KERAMICKÁ DLAŽBA / REPRO | ŠTUK | ŠTUK | | |
| 10.09 | OBLEČKOVÁ MÍSTNOST | 10195/68.08 | VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTÁTELNÁ MALBA | SDK PODHLEDY P3 | | |
| 10.10 | GASTRO SKLAD | 1019/68.3 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISMYKOVÁ | KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTÁTELNÁ MALBA | ŠTUK | | |
| 10.11 | WC INVALIDA | 4047/84.54 | VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTÁTELNÁ MALBA | OCELOVÝ PORCHŘÍŽ P1 | | |
| 10.12 | ZÁZEMÍ PERSONÁL | 8298/42.72 | VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | OMÝVA | SDK PODHLEDY P3 | | |
| 10.13 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁL | 3767/40.91 | VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTÁTELNÁ MALBA | SDK PODHLEDY P3 | | |
| 10.14 | CHODBA | 1612/78.7 | BETONOVÁ PODLAHA | ŠTUK, PROHLÁVKOVÁ MDF | OCELOVÝ PORCHŘÍŽ P1 / MDF PODHLEDY P2 | | |
| 10.15 | SKLÁDKA | 3431/59.3 | BETONOVÁ PODLAHA | ŠTUK, PROHLÁVKOVÁ MDF | OCELOVÝ PORCHŘÍŽ P1 | | |
| 10.16 | ZÁZEMÍ KONF. SÁLU | 13685/745.72 | BETONOVÁ PODLAHA | ŠTUK, PROHLÁVKOVÁ MDF | AKUSTICKÝ PODHLED P4 | | |
| 10.17 | OBLÉKOVÁ MÍSTNOST | 1987/30.01 | VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTÁTELNÁ MALBA | OMÝVA | | |
| 10.18 | WC MUŽI | 6320/65.17 | VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTÁTELNÁ MALBA | OMÝVA | | |
| 10.19 | WC ŽENY | 1099/50.4 | VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTÁTELNÁ MALBA | OMÝVA | | |
| 10.20 | STUDENÁ KUCHYŇKA | 2311/75.1 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISMYKOVÁ | KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTÁTELNÁ MALBA | SDK PODHLEDY P3 | | |
| 10.21 | SKLAD BAR | 1472/83.98 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISMYKOVÁ | KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTÁTELNÁ MALBA | SDK PODHLEDY P3 | | |
| 10.22 | SKLAD POTRAVINY | 2929/24.95 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISMYKOVÁ | KERAMICKÝ OBKLAD, DMYTÁTELNÁ MALBA | SDK PODHLEDY P3 | | |


ČVUT architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

AUTOR PROJEKTU

# REVITALIZACE OBJEKTŮ A PROSTORŮ KORUNNÍ, P10
čísla investičních akcí 1/4/A52/00, 1/4/F87/00, 1/4/F87/01, 1/4/A52/02

INVESTOR:
Hlavní město Praha, zast.
Pražská správa nemovitostí a.s.
Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO: 29006112

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ENGINEERS CZ s.r.o.
V Háji 1082/15
170 00 Praha 7
IČO: 24127903
T: (+420) 252 546 463
info@engineers-cz.cz

PROJEKTANT:
ČVUT architects a.s.
Jeleninova 1027/45,
160 00 Praha 6
IČO: 28146264
T: (+420) 724 191 909
E: ervak@cvuta.cz
Kontaktní osoba:
Ing. arch. Evžen Dub, ČKA

autoři návrhu:
Dipl. arch. David Ifi, Chalvoin, ČKA
Absol. arch. Ivana Ervak
projektní tým: Ing. arch. Pavel Pesata, ČKA
Ing. arch. Gabriela Sakyová
Ing. arch. Anna Petrašincová
Mgr. art. Ing. Michal Aunt
Ing. arch. Aneta Hlavinková Zadělová

PROJEKTANT DWG:
EPTTDN projekt s.r.o.
U Prefy 378
664 51, Kobylnice
IČO: 14596022
T: (+420) 731 664 006
E: mentrik@eptdn.cz


NAZVO: SCHEMA: PARE:




LEGENDA INVESTIČNÍCH AKCÍ

1 INVESTIČNÍ AKCE VNITŘNÍ
Revitalizace stávající střešní konstrukce objektu Korunní, P10

1 INVESTIČNÍ AKCE VNITŘNÍ
Obnova zábělu a střešní konstrukce objektu Korunní, P10 - rozšiřování věž

2a INVESTIČNÍ AKCE VNĚJŠÍ
Rekonstrukce VZT Korunní, P10 (kapacitní ventilace)

2b INVESTIČNÍ AKCE VNĚJŠÍ
Rekonstrukce VZT Korunní, P10 (funkční ventilace)

3 INVESTIČNÍ AKCE VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ
Revitalizace objektů a prostorů VO Korunní, P10

± 0,000 = XXX,XXX Bpv

| | |
|---|---|
| ČÁST: | SO 0101, SO 0102 |
| NÁZEV VÝKRESU: | PODORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ |
| ČÁST: | D.1.4.5 - ELEKTROINSTALACE - SILNO A SLABO |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO VYBÍR ZHOTOVITELE |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Tomáš Novotný |
| MANAŽER PROJEKTU: | Ing. Petr Jodas |
| RP: | Ing. Petr Jodas |
| KONTROLOVAL: | Ing. Ondřej Heller |
| MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| DATUM: | 11/2023 |

| MODEL | | |