ROZVADĚČ RP1.2 - KONFERENČNÍ PROSTORY



Pozn.:

Rozvaděč bude nástěnná OCEP velkoobsahová rozvodnice o velikosti 144 modulů, krytí min. IP30, plná dvířka. Barva bude upřesněna architektem a ohledem na barvu stěny v daném prostoru.

Rozvaděč bude mít 10% rezervu pro každou řadu DIN.

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Minimální vypínací schopnost ističů použitých přístrojů je 10 kA.

Vývody pro zatížení ve venkovním prostoru (s těmělkou zasekáním přerušovanou lištou) budou prostorově oddělený od ostatních vývodů v rozvaděči a také v trasách mimo rozvaděč.

© ČKAIC architekti a.s. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

HLAVNÍ PROJEKTANT:

REVITALIZACE OBJEKTŮ A PROSTORŮ KORUNNÍ, P10

Dílčí investičních akcí 1/4/AS2/00, 1/4/PB7/00, 1/4/PB7/01, 1/4/AS2/02

INVESTOR:

Hlavní město Praha, odd.
Tržiště, správa sportovišť
Kompetus 886/67, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO 00063112

Hlavní město Praha, odd.
Tržiště, správa sportovišť
Kompetus 886/67, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO 00063112

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ENGINEERS CZ a.r.o.
V Háji 1582/15
147 00 Praha 4
IČO: 24127566
T: (+420) 252 946 460
info@engineers.cz.cz

V HÁJI 1582/15, 147 00 PRAHA 47 - HOMOLKA
ENGINEERS CZ
A.R.O. S.R.O. A.S. A.G. A.K. A.M. A.P. A.U. A.V. A.Z.

PROJEKTANT:

CMC architects a.s.
Na Florenci 1055/35
110 00, Praha 1
IČO: 26143268
T: (+420) 224 813 909
E: email@cmc.cz
kontaktní osoba:
Ing. arch. Ondřej Doležal

doplň návrhu:
Ing. arch. Pavel Hanzl, R. Crabtree, ČKA
Akad. arch. Vít Máša, ČKA
projektoví tým: Ing. arch. Pavel Pereka, ČKA
Ing. arch. Jan Kaplický, ČKA
Ing. arch. Irena Trtková
Mgr. art. Ing. Michal Hurt
Ing. arch. Anna Všechovská Zelíková

CMC architects

PROJEKTANT ČÁSTI:

EPTON projekt a.r.o.
U Prefy 518
664 51, Kobylnice
IČO: 24268402
T: (+420) 731 584 008
E: novotny@epton.cz

AUTOR:	BOSNA	NAME

LEGENDA INVESTOROVÝCH AKCÍ

1 INVESTIČNÍ AKCE 1/4/PB7/00
Oprava střešní a střešní konstrukce objektu Korunní, P10

1 INVESTIČNÍ AKCE 1/4/PB7/01
Oprava střešní a střešní konstrukce objektu Korunní, P10 – nadstavené 4NP

2a INVESTIČNÍ AKCE 1/4/AS2/00
Rekonstrukce VZT/klimatizace P10 (západní sekce)

2b INVESTIČNÍ AKCE 1/4/AS2/02
Rekonstrukce VZT/klimatizace P10 (východní sekce)

3 INVESTIČNÍ AKCE 1/4/AS2/02
Rekonstrukce objektů a prostorů P10 Korunní, P10

± 0,000 = XXX,XXX Bpv

ÚKOL:	50 0101, 50 0102
NÁZEV PROJEKTU:	ROZVADĚČ RP1.2
ČÁST:	D.1.4.5 - ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD A SLABOPROUD
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Novotný
KONTROLOVAL:	Ing. Petr Jodas
AR:	Ing. Petr Jodas
STATIKA/PBŘ:	Ing. Ondřej Heller
DATUM:	11/2023

ČÍSLO:	369	DVZ	1	0101_0102	EL	120	MĚŘÍTKO: 01
	PROJEKT	FÁZE	INVESTOROVÁ ČÍSLO OBJEKTU		DRUH	ČÍSLO PŘÍKRESU	