

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
0.01	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ AK1	5,66
0.02	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ AK2	5,81
0.03	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ AK6	16,78
0.04	EXPOZIČNÍ KOMORA 1	270,96
0.05	EXPOZIČNÍ KOMORA 2	264,21
0.06	TUBUS	25,52
0.07	INFORMAČNÍ CENTRUM	168,45
0.08	PŘEDSÍŇ	5,89
0.09	VÝTAH	5,78
0.10	SKLAD	7,61
0.11	PROVOZNÍ DUTINA	34,83
0.12	TECHNIKA VZT	35,49
0.13	TECHNIKA VZT	37,87
0.14	TECHNIKA VZT	63,70
0.15	WC	10,60

LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ:


Ozn. PÚ	Název požárního úseku
VDJ.P1.01	Expozice
VDJ.P1.02	Předsíň
VDJ.P1.03	Strojovna VZT
VDJ.P1.04	Sklad
VDJ.P1.05	WC
VDJ.P1.06	Technická místnost
VDJ.P1.07	Schodiště

LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	
EW 30 DP3	Požární odolnost dveří (oken)
REI 15 DP1	Požární odolnost stropu
(R)EI 15 DP1	Požární odolnost stěn
C	Samozavírač dveří
S200	Kouřotěsnost při 200 °C
PK	Panikové kování ve smyslu EN 179
⊗	Nouzové osvětlení
📢	Akustické poplachové zařízení
EPS	Elektrická požární signalizace
E	Evakuační výtah
1KS PHP	Počet přenosných hasicích přístrojů v PÚ
37,9 m	Délka únikové cesty
75	Směr úniku + počet unikajících osob
- - -	Hranice požárních úseků

Požární odolnost požárně dělicích konstrukcí (EI), nosných požárně dělicích konstrukcí (REI) a nosných konstrukcí uvnitř požárních úseků (R) se shoduje s požadovanou požární odolností stropních konstrukcí.

© CMC architects a.s. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

NÁZEV PROJEKTU: REVITALIZACE OBJEKTŮ A PROSTORŮ KORUNNÍ, P10 číslo investičních akcí 1/4/A52/00, 1/4/F87/00, 1/4/F87/01, 1/4/A52/02		
INVESTOR: Hlavní město Praha, zast. Pražskou vodohospodářskou společností a.s. Evropská 865/67, 160 00 Praha 6 - Vokovice IČO 25656112		
GENERALNÍ PROJEKTANT: ENGINEERS CZ s.r.o. V Hájí 1092/15, 170 00 PRAHA 7 - Holešovice IČO: 24127663 T: (+420) 252 546 463 info@engineers-cz.cz		
PROJEKTANT: CMC architects a.s. Jankovcova 1037/49, 170 00, Praha 7 IČO: 26145359 T: (+420) 724 191 909 E: email@cmca.cz kontaktní osoba: Ing. arch. Evžen Dub, ČKA		
PROJEKTANT ČÁSTI: AMPeng s.r.o. Štěpáňská 1434/102a 102 00 Praha 10 - Hostivař IČO: 26 88 50 93 T: (+420) 776 415 374 projekce@ampeng.cz		
RÁDIO: SCHEMA: PANE:  LEGENDA INVESTIČNÍCH AKCÍ 1 INVESTIČNÍ AKCE 1/4/F87/00 Obnova pláště a sítěchy provozního objektu Korunní, P10 1 INVESTIČNÍ AKCE 1/4/F87/01 Obnova pláště a sítěchy provozního objektu Korunní, P10 – vodárenská věž 2a INVESTIČNÍ AKCE 1/4/A52/00 Rekonstrukce VDJ Korunní, P10 (expozici vodojem) 2b INVESTIČNÍ AKCE 1/4/A52/00 Rekonstrukce VDJ Korunní, P10 (funkční vodojem) 3 INVESTIČNÍ AKCE 1/4/A52/02 Revitalizace objektu a prostorů VDJ Korunní, P10		
OBJEKT: SO 0001		
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP		
ČÁST: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Praxl		
MANAŽER PROJEKTU: Ing. Petr Jodas		
HP:		
VYPRACOVAL: Ing. Jan Musil		
MĚŘÍTKO: 1:100		
DATUM: 11/2023		
INDEX: 369 DVZ 2a 0001 PBR 02 REVIZE 01		