

VRV a.s.
Ing. Zemanová
Nábřežní 4
Praha 5 - Smíchov, 150 56

8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
2008/67415/262

VYŘIZUJÍCÍ
Ing. Jan Nejedlý

DATUM
17.12.2008

VĚC : **Praha 6 - Bubeneč, čhp. 1-12-02-001, „Nátokový labyrint ÚČOV Praha – levý břeh, Praha 6, přeložka stoky B,D – ČS BD“ - stanovisko správce povodí a účastníka řízení**

Dopisem ze dne 3.12.2008 jste nám předložili k vyjádření správce povodí projektovou dokumentaci k územnímu řízení na realizaci stavebních prací v rámci výše zmíněné akce.

Projektová dokumentace řeší úpravu a přeložky stok B a D, dále pak realizaci nové čerpací stanice pro obě stoky, které se nachází na levém břehu koryta a toku řeky Vltavy v městské části Praha 6 - Bubeneč. Budou zrušeny stoky A,B, C a D včetně shybkových komor v Papírenské ulici a před Ekotechnickým muzeem. Stávající ČS spodního horizontu bude zrušena.

Stavba se nachází v ulici Papírenská před areálem firmy Ergon a podél Ekotechnického muzea až do areálu firmy Gastrostela u vjezdu do ÚČOV, kde je umístěna navržena nová ČS.

Provádění výstavby stok je navrženo pomocí ražby. Rozvody a zařízení v nově navržené ČS jsou umístěny 2 metry na kótu hladiny při Q_{2002} . Lokalita stavby se nachází na levém břehu plavebního kanálu Troja Podbaba cca 1,7 a ř.km toku je cca 44,0. Lokalitu s ohledem na protipovodňová opatření při zvýšených vodních stavech ovlivňuje hladina nad jezem v Troji (ř.km. cca 45,75)

Lokalita realizace výše uvedené akce se nachází ve vodoprávním úřadem nově stanoveném záplavovém území Vltavy a Berounky pro Q_{100} (vyhlášeno 21.8.2003 pod č.j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku, současně bylo zrušeno záplavové území Vltavy pro průtok $Q = 4030 \text{ m}^3/\text{s}$ a Berounky pro průtok $Q = 1545 \text{ m}^3/\text{s}$ pod č.j. VYS/3-4369/1998/Tr/Čo ze dne 10.6.1998). Lokalita realizace výše uvedené akce se nachází v aktivní zóně stanoveného záplavového území.

Hladina Vltavy pro Q_{2002} odpovídá v říčním kilometru 45,75 (nad jezem Troja) hodnota 187,56 m n.m. – Bpv a v říčním kilometru 44,0 (lokalita stavby) hodnota 186,78 m n.m. – Bpv.

I.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v oblasti povodí Dolní Vltava k předložené projektové dokumentaci následující

stanovisko:

Z hlediska zájmů daných Směrným vodohospodářským plánem v platném znění (ustanovení §127 odst. 15 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný.

■ ■ ■

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s uvedeným záměrem a projektovou dokumentací na akci : **Nátokový labyrint ÚČOV Praha – levý břeh, Praha 6, přeložka stoky B,D – ČS BD** za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Budou dodrženy podmínky z vyjádření k ÚR vydaného pod č.j. 2007/20122/262 ze dne 18.4.2007.
2. Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod ani chodem ledů.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.



II.

Jako správce významného vodního toku Vltava vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci **Nátokový labyrint ÚČOV Praha – levý břeh, Praha 6, přeložka stoky B,D – ČS BD** jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem a projektovou dokumentací za předpokladu splnění následujících podmínek :

1. Před započítím stavební činnosti bude zástupci Povodí Vltavy, státní podnik (úsekový technik Ing. Nejedlý tel. 721 806 569) sdělena kontaktní osoba zodpovědná za realizaci stavby, a to i s ohledem na protipovodňová opatření.
2. Mechanizace použité při provádění stavebních prací bude zajištěna proti úniku látek škodlivých vodám (pohonné a mazací hmoty).
3. Vytěžený materiál bude průběžně odvážen mimo záplavové území.

**Povodí Vltavy,**
státní podnik 22
závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Ing. Markéta Komárková
vedoucí PS 6 – Vltava vodní cesta