


POZNÁMKY:

1. NAPÁJECÍ SOUSTAVA R22 – IT(~50Hz,3x22kV)
2. NAPÁJECÍ SOUSTAVA TN–C–S (3NPE~50HZ,400V)
3. OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 33 2000–4–41

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

| | | | |
|--------|-------|-------|----------|
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| REVIZE | POPIS | DATUM | SCHVÁLIL |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------|---|---------------|---|
| Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz | | | | SWECO  | | |
| VYPRACOVAL | Müller | HIP | Ing. Kubová, Ph.D. | T. KONTROLA | Ing. Novák | |
| PROJEKTANT | Müller | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Hanák | DATUM | 10/2023 | |
| OBJEDNATEL | Pražská vodohospodářská společnost a.s. | | | OKRES | Praha - Kbely | |
| AKCE: Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS č. akce: 1/3/L22/00 | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 11 2160 04 01 | |
| | | | | STUPEŇ | DPS | |
| | | | | FORMÁT | 2xA4 | |
| | | | | MĚŘÍTKO | - | |
| | | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 006033/23/1 | |
| ČÁST STAVBY | Elektrotechnologická část | | | SO/PS | PS70 | |
| PŘÍLOHA: Schéma napájení | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | D.2.2.3 | c |
| | | | | | 1 | |

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).