


6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Bc. Prokel Stěhulová	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.	
PROJEKTANT	Bc. Prokel Stěhulová	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	10/2023	
OBJEDNATEL	Pražská vodohospodářská společnost a.s.			OKRES	Praha - Kbely	
AKCE: Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS č. akce: 1/3/L22/00				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2160 04 01	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	4x A4	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	006307/23/1	
ČÁST STAVBY	NÁVRH LIMITŮ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI			SO/PS		
PŘÍLOHA: NÁVRH LIMITŮ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI				ČÍSLO PŘÍLOHY	E.2.2	C
						1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

OBSAH / SEZNAM PŘÍLOH

strana

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	3
1.1	Údaje o stavbě	3
1.2	Údaje o stavebníkovi	3
1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3
2	Návrh limitů k nakládání s vodami	4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely
Místo stavby: hl. m. Praha
Katastrální území: Kbely 777757, Satalice 46134, Vinoř 782378.
Adresa: Praha 9, Kbely, Mladoboleslavská 758
Parcelní čísla: Kbely 1975/1, 1975/27, 1975/28, 1976/7, 1976/8, 1976/9, 1976/39, 1976/40, 1976/41
Satalice 641/29, 641/32, 641/34, 641/38, 641/39, 641/98, 641/143, 641/148, 641/200, 641/201, 641/202, 641/203, 641/204, 641/205, 641/206
Vinoř 1574/1

Předmět dokumentace: Čistírna odpadních vod Kbely – rekonstrukce

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Stavebník / Investor: Magistrát hlavního města Prahy
IČO: 00064581
Vyšehradská 51
128 01 Praha 2

Zastoupen: Pražská vodohospodářská společnost a. s.
Bořislavka Centrum, 3. budova
Evropská 866/67
160 00 Praha 6 – Vokovice
Datová schránka: a75fsn2
IČO. 25656112

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název (obchodní firma): Sweco a.s.
IČ: 26475081
adresa sídla: Tábořská 31
140 16 Praha
Česká republika
praha@sweco.cz
www.sweco.cz

Divize: 151

2 NÁVRH LIMITŮ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Pro povolení k vypouštění odpadních vod jsou navrženy emisní limity a bilanční hodnoty ukazatelů znečištění následovně:

1. etapa – 18 667 EO

Q	Ø 69,4 l/s	Max. 132 l/s	182 500 m ³ /měsíc	2 190 000 m ³ /rok
	„p“ [mg/l]	„m“ [mg/l]	t/rok	Způsob rozboru
BSK ₅	14	20	18	ČSN EN 1899-1,2
CHSK _{Cr}	50	100	78	ČSN ISO 6060
NL	18	25	23	ČSN EN 872
N _{celk.}	14	25	30	ČSN EN 12260
P _{celk.}	1,5	3,0	3,2	EN ISO 6878

2. etapa – 28 000 EO

Q	Ø 95,9 l/s	Max. 185 l/s	252 000 m ³ /měsíc	3030 000 m ³ /rok
	„p“ [mg/l]	„m“ [mg/l]	t/rok	Způsob rozboru
BSK ₅	14	20	25	ČSN EN 1899-1,2
CHSK _{Cr}	50	100	108,2	ČSN ISO 6060
NL	18	25	32,1	ČSN EN 872
N _{celk.}	14	25	42,4	ČSN EN 12260
P _{celk.}	1,5	3,0	4,5	EN ISO 6878