

Příloha 4: Vypořádání podmínek dotčených orgánů

Poř.č.	DOOS	stanovisko	vypořádání podmínek
1	MHMP - Odbor ochrany prostředí - oddělení posuzování vlivů na životní prostředí	1. z hlediska zemědělského půdního fondu - příslušný orgán ÚMČ Praha 19 2l. z hlediska lesů - chráněné zájmy nejsou dotčeny 3. z hlediska nakládání s odpady - závazné stanovisko ani vyjádření není vyžadováno 4. z hlediska ochrany ovzduší - chráněné zájmy nejsou dotčeny 5. z hlediska ochrany přírody a krajiny - souhlasné závazné stanovisko 6. z hlediska myslivosti - chráněné zájmy nejsou dotčeny 7. z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí - oznamovatel předloží žádost o verifikační stanovisko k vydanému závaznému stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) sp. Zn. S-MHMP 1826225/2015 OCP ze dne 25.4.2018 8. z hlediska ochrany vod - stavba je vodním dílem, stavební povolení se vydává ve společném řízení současně s povolením k nakládání s vodami	Dokumentace změn zpracována odpovědnou osobou, žádost podána.
2	MHMP - Odbor bezpečnosti - oddělení preventivní ochrany	souhlasné závazné stanovisko	
3	MHMP - Odbor památkové péče	záměr na území s archeologickými nálezy – oznamovací povinnost dle § 22 odst.2 č. 20/1987 Sb. vůči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR	Požadavek bude uveden v dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.
4	MHMP - Odbor pozemních komunikací a drah	bez námitek	
5	MHMP - Odbor územního plánování	sledované zájmy nejsou dotčeny	
6	Úřadu MČ Praha 19 - Odbor životního prostředí, vodoprávní	1. z hlediska ochrany přírody a krajiny - zůstává v platnosti závazné stanovisko s podmínkami č.j. P19/1334/2019/OŽDP/We 2. z hlediska nakládání s odpady - chráněné zájmy nejsou dotčeny 3. z hlediska ochrany ovzduší - příslušný orgán OOP MHMP 4. z hlediska lesů - příslušný orgán OOP MHMP 5. z hlediska zemědělského půdního fondu	Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – náhradní výsadba viz kap B.2.6 – SO 16.

Příloha 4: Vypořádání podmínek dotčených orgánů

		- dotčení ZPF – dočasný zábor 6. z hlediska ochrany vod příslušný orgán OOP MHMP	
7	Úřadu MČ Praha 19 - Odbor dopravy	7. z hlediska silničního hospodářství chráněné zájmy nejsou dotčeny	
8	Úřadu MČ Praha 19 - Odbor stavební úřad §15	souhlas	
9	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy	souhlasné závazné stanovisko	
10	Hygienická stanice hl.m.Prahy	souhlasné závazné stanovisko	
11	Úřad pro civilní letectví ČR	bez námitek	
11a	Ministerstvo obrany ČR	souhlasné závazné stanovisko	
12	TSK Praha a.s. - Svodná komise	bez námitek	
13	Povodí Labe s.p.	<p>Z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasné stanovisko s podmínkami</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. provozování ČOV oprávněnou osobou 2. nepropustnost stok bude doložena zkouškami vodotěsnosti 3. likvidace kalů v souladu s platnými legislativními předpisy <p>Z hlediska správy vodního toku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. výústní potrubí bude doplněno o zpětnou klapku 2. před kolaudací přizvat ke kontrole pracovníka Povodí Labe 	<p>Uvedeno v kapitole B.2.5</p> <p>Jednotlivé zkoušky budou specifikovány v dalším stupni dokumentace dokládány ke kolaudaci.</p> <p>Zpracování a likvidace kalů je navržena v souladu s aktuálními legislativními předpisy.</p> <p>Zpětná klapka na výústním potrubí viz příloha D.1.1.25.1</p>
14	Povodí Labe s.p.	<p>Vyjádření správce pro vypouštění do toku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. povolení na dobu nejdéle 5 let 2. průběžné měření množství na odtoku 3. odběr vzorků min. 26x za rok, rozbor dle norem akreditovanou laboratoří 4. stanovení povoleného překročení hodnot 5. dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění 6. každoroční hlášení vodoprávnímu úřadu 	<p>Na odtoku vyčištěné vody z ČOV i přepadu po mechanickém předčištění je navrženo průběžné měření průtoku se vzorkováním.</p> <p>Žádost o povolení k vypouštění odp. vod do vod povrchových podána současně s žádostí o SP.</p>
15	ČHMÚ	poskytnutí informací o průtocích	

Příloha 4: Vypořádání podmínek dotčených orgánů

	STI		
17	PVS a.s.	<p>Souhlasné stanovisko s podmínkami</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. specifikovat rušený a zhodnocovaný majetek ve správě PVS 2. upřesnit postup výstavby a odstávek 3. upřesnit limitní hodnoty vypouštěného znečištění a stanovit předpokládanou výši poplatků po dobu přestavby 4. upřesnit řízení a regulaci průtoků při srážkových událostech 5. návrh stanovených měřidel projednat s útvarem metrologie PVK 6. funkčnost stavby ověřit u obou etap zkušebním provozem v délce 12 měsíců 7. zpracování připomínek PVS v dalším stupni dokumentace 	<p>Bude upřesněno před zahájením prací. Postup výstavby viz kap. B.8 n) Bude podrobně rozpracováno v dalším stupni dokumentace. Na základě rozpracovaného postupu výstavby bude upřesněno před zahájením stavby. Doplněno do kapitoly B.2.6 – SO 01</p> <p>Bude provedeno v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Bylo doplněno do kapitoly B.8 n)</p> <p>Bude zapracováno.</p>
18	PVK a.s.	Souhlasné stanovisko za předpokladu dodržení uvedených požadavků 1) – 26)	Požadavky jsou v dokumentaci DSP zohledněny a budou podkladem pro zpracování dalšího stupně dokumentace.
19	PREdistribuce a.s.	Souhlasné stanovisko	
20	PPD,a.s.	bez námitek, vedení se v zájmovém území nenachází	
21	PT, a.s.	bez námitek, vedení se v zájmovém území nenachází	
22	CETIN	bude dotčeno	
23	T-MOBILE	souhlasné stanovisko, nedojde ke kolizi	
24	VODAFONE	bez námitek, vedení se v zájmovém území nenachází	
25	Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ	bez námitek, vedení se v zájmovém území nenachází	
26	Ministerstvo vnitra ČR, správa kabelů	bez námitek, vedení se v zájmovém území nenachází	
Stanoviska vlastníků			
27	MHMP - Odbor evidence, správy a využití majetku	souhlas	

Příloha 4: Vypořádání podmínek dotčených orgánů

27a	MHMP_OCP	souhlas s podmínkami 1. zachování min odtoku do Vinořského potoka 5,0 l/s 2. v rámci náhradní výsadby doporučení nahradit javor stříbrný za dub zimní 3. podmínky pro práce v manipulačním pruhu dočasného záboru 4. uzavření smlouvy o výpůjčce min 30 dní před zahájením stavby 5. informování OCP MHMP	Zachování minimálního odtoku viz kap B.6. Ponechána výsadba dle závazného stanoviska ÚMČ Praha 19 Požadavky budou zohledněny v dalším stupni dokumentace a před zahájením stavby.
28	MHMP městská část Satalice	souhlas	
29	MHMP městská část Vinoř	souhlas	
30	Štrupová Eva JUDr.	souhlas	
31	Tikovský František	souhlas	

Doplňná stanoviska

32	ÚMČ Praha 19, odbor výstavby-stavební úřad	sdělení souladu pozemků s vydaným ÚR, souhlasné stanovisko ze dne 18.2.2021 (poř.č.8) zůstává v platnosti	
33	MHMP OCP	souhlasné závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší, za dodržení požadavků 1.-14. při realizaci stavby	Požadavky zohledněny v kap B.8, Podrobně budou zapracovány v dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.
34	MO, sekce nakládání s majetkem	souhlasné závazné stanovisko za dodržení podmínek - výška max.26 m a světelné označení - návěstidla schválená ODVL SDK MO nebo Úřadem pro civilní letectví s vydaným osvědčením - termín vztyčení ohlásit min týden předem včetně zeměpisných souřadnic a výšky	Doplněno do kapitoly B.8 m) Požadavky budou uvedeny v dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.