



POZNÁMKA:

1. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3NPE~50HZ, 400/230V
2. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3
3. PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
4. INSTALACE - KABELY NA POVRCHU V KABELOVÝCH DRÁTĚNÝCH NEREZOVÝCH ŽLABECH DOPLNĚNÝCH PLASTOVOU EL. TRUBKOU NA POVRCHU.
5. PROVEDENÍ A ROZSAH OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM ČSN 33 2000-4-41 ED.3., ZEJMÉNA KAPITOLE 411.3.1. OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A POŽADAVKŮM NORMY ČSN 33-2000-5-54 ED.3 VÝBĚR A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE.
6. U VODIVÝCH POTRUBÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO DOBRÉ VODIVÉ SPOJENÍ V CELÉ JEHO DÉLCE.
7. V RÁMCI OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ NAPOJIT VŠECHNY VODIVÉ KABELOVÉ KONSTRUKCE.

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	Čistopis	28.11.2022	Ing. Kubová, Ph.D.
1	Verze k projednání	21.05.2022	Ing. Kubová, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Ing. Trpkoš	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Kudrna	
PROJEKTANT	Ing. Trpkoš	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	05/2022	
OBJEDNATEL	INV MHMP			OKRES	Praha	
AKCE: Stavba č. 0093 TV Kbely, 0028 ČOV Kbely ČOV Kbely				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2160 01 05	
				STUPEŇ	DVZ	
				FORMÁT	2 A4	
				MĚŘÍTKO	1:100	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	006045/23/1	
ČÁST STAVBY	SŘTP			SO/PS	PS 80.1	
PŘÍLOHA: Dispozice - jemné česle				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.3.7	b
					1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).