

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETON - PROSTÝ
- PODKLADNÍ BETON C8/10
- SPÁDOVÝ BETON C25/30-90d XA1, XC4, XF3, (CZ, F1.1)
- SÍŤ PŘI HORNÍM POVRCHU 4/100-4/100 - tl. 420mm
- BETON - ŽELEZOBETON
- DNO - BETON C30/37 XA1, XC4, XF3 (CZ, F1.1)
- STĚNA - BETON C30/37 XA1, XC4, XF3 (CZ, F1.1)
- ROSTLÝ TERÉN
- ZÁSYP
- ŠTĚRKOPÍSEK
- PODSYP - ŠTĚRK FRAKCE 32-63, ID>0,8

- S1
- SPÁDOVÝ BETON C25/30-90d XA1, XC4, XF3, (CZ, F1.1)
- SÍŤ PŘI HORNÍM POVRCHU 4/100-4/100 - tl. 420mm
- BETON C30/37 XA1, XC4, XF3 (CZ, F1.1) - tl. 300mm
- PODKLADNÍ BETON C8/10 - tl. 100mm
- ŠTĚRKOPÍSEK - ŠTĚRK FRAKCE 32-63, ID>0,8 - tl. 200mm
- ROSTLÝ TERÉN


## POZNÁMKY:

PRACOVNÍ SPÁRY DNA A OBVODOVÝCH STĚN BUDOU TĚSNĚNY.  
POLOHU A POČET PRACOVNÍCH SPÁR JE MOŽNO UPRAVIT PODLE MOŽNOSTÍ A POTŘEB  
DODAVATELE.  
DO BEDNĚNÍ OSADIT OBĚ TROUBY NÁTOKU I VÝTOKU.

## ŽELEZOBETON

C30/37 XA1, XC4, XF3 MAX. PRŮSAK 35 mm PODLE ČSN EN 12 390-8

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Kubová, Ph.D.	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.
PROJEKTANT	Ing. Kubová, Ph.D.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	10/2023
OBJEDNATEL	Pražská vodohospodářská společnost a.s.			OKRES	Praha - Kbely
AKCE: Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS č. akce: 1/3/L22/00				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2160 04 01
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	4 A4
				MĚŘÍTKO	1:100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	006195/23/1
PŘÍLOHA:  Provizorní měrný objekt P4				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.18.4
					b 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její částí jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).